

#16424#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 29, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 3367
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1340695
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,738	117,133	117,82	114,492	115,562	24	24	0	0	71,2	64,8	9	5,1	-
25.09.2022	0,796	118,125	118,766	115,453	116,516	24	24	0	0	71,4	64,6	9	5,1	-
26.09.2022	0,698	105,18	105,844	102,828	103,844	24	24	0	0	70,9	64,2	9	5,1	-
27.09.2022	0,719	107,477	108,148	105,055	106,109	24	24	0	0	71,2	64,4	9	5,1	-
28.09.2022	0,705	106,414	107,094	104,023	105,055	24	24	0	0	71,2	64,6	9	5,1	-
29.09.2022	0,7	103,562	104,242	101,227	102,273	24	24	0	0	71,2	64,3	9	5,1	-
30.09.2022	0,699	108,773	109,461	106,359	107,406	24	24	0	0	70,6	64,1	9	5,1	-
01.10.2022	0,814	123,719	124,414	120,938	122,062	24	24	0	0	71,1	64,5	9	5,1	-
02.10.2022	0,862	124,703	125,352	121,906	123	24	24	0	0	71	64	9	5,1	-
03.10.2022	0,745	112,672	113,391	110,141	111,242	24	24	0	0	71,2	64,5	9	5,1	-
04.10.2022	1,698	160,25	160,586	156,617	157,867	24	24	0	0	71,4	60,6	9	5,1	-
Итого:	9,174	1288,008	1295,118	1259,039	1270,936	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,174													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1917,76	105714,672	105350,609	103146,773	103815,898	28651,93	0,01
04.10.2022	1926,934	107002,68	106645,727	104405,812	105086,836	28915,93	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:33:09