

#67739#

Отчёт по теплopotреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК

Кошевого 15, Калининград (Жилье)

3300

3935

ТЭМ-104

1440833

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 3,203 | 317,047 | 315,922 | 0 | 313,094 | 313,375 | 0 | 23,97 | 23,97 | 0 | 0 | 52,2 | 42 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 25.12.2023 | 3,112 | 315,875 | 314,75 | 0 | 312,078 | 312,312 | 0 | 23,96 | 23,96 | 0 | 0 | 51,2 | 41,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 26.12.2023 | 3,341 | 317,078 | 315,922 | 0 | 313,031 | 313,344 | 0 | 23,98 | 23,98 | 0 | 0 | 52,8 | 42,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 27.12.2023 | 3,619 | 316,281 | 314,969 | 0 | 311,906 | 312,219 | 0 | 23,95 | 23,95 | 0 | 0 | 55,1 | 43,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 28.12.2023 | 2,867 | 315,156 | 314,297 | 0 | 311,609 | 311,969 | 0 | 23,95 | 23,95 | 0 | 0 | 49,5 | 40,4 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 29.12.2023 | 2,923 | 315,422 | 314,531 | 0 | 311,859 | 312,203 | 0 | 23,96 | 23,96 | 0 | 0 | 49,8 | 40,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 30.12.2023 | 3,296 | 314,672 | 313,469 | 0 | 310,656 | 310,891 | 0 | 23,93 | 23,93 | 0 | 0 | 52,9 | 42,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 31.12.2023 | 3,833 | 316,266 | 314,938 | 0 | 311,625 | 312,078 | 0 | 23,95 | 23,95 | 0 | 0 | 56,6 | 44,4 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 01.01.2024 | 4,238 | 316,047 | 314,359 | 0 | 310,938 | 311,281 | 0 | 23,93 | 23,93 | 0 | 0 | 59,6 | 46 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 02.01.2024 | 4,82 | 317,734 | 315,578 | 0 | 311,922 | 312,156 | 0 | 23,97 | 23,97 | 0 | 0 | 63,7 | 48,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 03.01.2024 | 5,194 | 316,281 | 313,719 | 0 | 309,969 | 310,078 | 0 | 23,94 | 23,94 | 0 | 0 | 66,6 | 50 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 04.01.2024 | 4,704 | 315,703 | 313,484 | 0 | 310,078 | 310,203 | 0 | 23,95 | 23,95 | 0 | 0 | 62,8 | 47,7 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 05.01.2024 | 4,335 | 315,453 | 313,594 | 0 | 310,312 | 310,531 | 0 | 23,96 | 23,96 | 0 | 0 | 59,8 | 45,9 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 06.01.2024 | 5,591 | 314,875 | 311,891 | 0 | 308,094 | 308,062 | 0 | 23,92 | 23,92 | 0 | 0 | 69,4 | 51,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 07.01.2024 | 6,419 | 315,5 | 311,062 | 0 | 307,672 | 306,797 | 0 | 23,97 | 23,97 | 0 | 0 | 75,1 | 54,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 08.01.2024 | 5,433 | 310,672 | 307,531 | 0 | 304,219 | 303,922 | 0 | 23,93 | 23,93 | 0 | 0 | 68 | 50,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 09.01.2024 | 4,157 | 310,156 | 308,469 | 0 | 305,422 | 305,688 | 0 | 23,97 | 23,97 | 0 | 0 | 57,8 | 44,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 10.01.2024 | 3,837 | 311,125 | 310,578 | 0 | 306,75 | 307,922 | 0 | 23,95 | 23,95 | 0 | 0 | 55,5 | 43,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 11.01.2024 | 4,298 | 310,328 | 309,453 | 0 | 305,344 | 306,5 | 0 | 23,93 | 23,93 | 0 | 0 | 59,4 | 45,4 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 12.01.2024 | 4,107 | 311,156 | 310,422 | 0 | 306,375 | 307,578 | 0 | 23,95 | 23,95 | 0 | 0 | 58 | 44,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 13.01.2024 | 3,94 | 310,109 | 309,438 | 0 | 305,469 | 306,625 | 0 | 23,92 | 23,92 | 0 | 0 | 57,3 | 44,5 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 14.01.2024 | 3,908 | 311,922 | 311,266 | 0 | 307,266 | 308,391 | 0 | 23,97 | 23,97 | 0 | 0 | 57,3 | 44,6 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 15.01.2024 | 4,242 | 310,562 | 309,688 | 0 | 305,484 | 306,656 | 0 | 23,93 | 23,93 | 0 | 0 | 59,9 | 46,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 16.01.2024 | 4,949 | 312,75 | 311,453 | 0 | 306,781 | 307,969 | 0 | 23,96 | 23,96 | 0 | 0 | 65 | 49 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 17.01.2024 | 4,309 | 310,203 | 309,328 | 0 | 305,078 | 306,281 | 0 | 23,93 | 23,93 | 0 | 0 | 60,3 | 46,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 18.01.2024 | 4,244 | 310,797 | 309,906 | 0 | 305,75 | 306,859 | 0 | 23,95 | 23,95 | 0 | 0 | 59,8 | 46 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 19.01.2024 | 4,057 | 310,984 | 310,062 | 0 | 306,141 | 307,141 | 0 | 23,97 | 23,97 | 0 | 0 | 58,4 | 45,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 20.01.2024 | 4,077 | 309,969 | 309,125 | 0 | 305,109 | 306,188 | 0 | 23,94 | 23,94 | 0 | 0 | 58,6 | 45,3 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 21.01.2024 | 3,741 | 310,312 | 309,609 | 0 | 305,875 | 306,875 | 0 | 23,97 | 23,97 | 0 | 0 | 56 | 43,8 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 22.01.2024 | 3,321 | 307,172 | 306,922 | 0 | 303,219 | 304,406 | 0 | 23,93 | 23,93 | 0 | 0 | 53 | 42,2 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| 23.01.2024 | 3,277 | 308,219 | 307,906 | 0 | 304,281 | 305,422 | 0 | 23,96 | 23,96 | 0 | 0 | 52,8 | 42,1 | 0 | 9,1 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 127,392 | 9705,826 | 9663,641 | 0 | 9553,406 | 9571,922 | 0 | 742,45 | 742,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 127,392 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742,45

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|----------|--------|
| 23.12.2023 | 1490,849 | 198664,766 | 198794,516 | 0 | 196406,703 | 197171,031 | 0 | 19767,44 | 0 |
| 23.01.2024 | 1618,241 | 208370,594 | 208458,156 | 0 | 205960,109 | 206742,953 | 0 | 20509,88 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МПП«Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.01.2024 7:35:32