

#16384#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 87-89, Калининград (жилье)
Номер абонента 3300
Порядковый номер 5625
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230077
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,549	82,094	81,367	80,078	80,523	24	24	0	0	0	0	0	74	47	0,9	0,6	4
25.04.2021	2,614	85,539	84,727	83,445	83,836	24	24	0	0	0	0	0	75	48	0,9	0,6	3,7
26.04.2021	2,7	89,156	88,305	86,961	87,359	24	24	0	0	0	0	0	75	48	0,9	0,6	2,9
27.04.2021	2,436	77,031	76,25	75,133	75,469	24	24	0	0	0	0	0	75	47	0,9	0,6	4,1
28.04.2021	2,264	72,633	71,914	70,852	71,18	24	24	0	0	0	0	0	74	47	0,9	0,6	6,7
29.04.2021	1,973	59,586	58,977	58,148	58,43	24	24	0	0	0	0	0	74	45	0,9	0,6	9,3
30.04.2021	1,918	57,023	56,352	55,648	55,852	24	24	0	0	0	0	0	74	44	0,9	0,6	7
01.05.2021	0,973	37,023	36,547	36,172	36,133	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0,9	0,6	7,3
02.05.2021	0,913	36,039	35,594	35,219	35,195	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	6,2
03.05.2021	0,94	36,867	36,438	36,039	36,031	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	5,8
04.05.2021	0,895	35,406	34,969	34,602	34,578	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	9,6
05.05.2021	0,891	35,281	34,852	34,477	34,461	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	10,4
06.05.2021	0,919	35,766	35,336	34,961	34,945	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0,9	0,6	6,9
07.05.2021	0,971	37,156	36,711	36,305	36,305	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0,9	0,6	6,9
08.05.2021	1,004	38,648	38,227	37,766	37,805	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	6,3
09.05.2021	0,925	36,211	35,805	35,398	35,406	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	11,1
10.05.2021	0,967	37,852	37,422	36,992	37,016	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	17,8
11.05.2021	0,907	35,75	35,336	34,945	34,938	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	19,7
12.05.2021	0,863	34,383	33,961	33,602	33,578	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	19,2
13.05.2021	0,828	33,242	32,836	32,5	32,461	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	9,9
14.05.2021	0,8	32,477	32,047	31,742	31,688	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	10,6
15.05.2021	0,829	33,289	32,867	32,539	32,5	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	10
16.05.2021	0,868	35,07	34,648	34,281	34,25	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	12,5
17.05.2021	0,842	34,117	33,711	33,352	33,328	24	24	0	0	0	0	0	71	50	0,9	0,6	14,5
18.05.2021	0,971	38,523	38,094	37,648	37,664	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0,9	0,6	11,4
19.05.2021	1,097	42,812	42,352	41,828	41,875	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0,9	0,6	10,4
20.05.2021	1,277	48,266	47,789	47,148	47,258	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0,9	0,6	-
21.05.2021	1,093	42,461	42	41,484	41,523	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0,9	0,6	14
22.05.2021	1,147	44,594	44,141	43,57	43,641	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0,9	0,6	-
23.05.2021	1,099	43,008	42,57	42,023	42,086	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0,9	0,6	-
Итого:	38,473	1387,303	1372,145	1354,858	1357,314	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,087																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	2408,982	78859,039	77726,727	76917,406	76899,047	29560,12	0
23.05.2021	2447,455	80246,344	79098,867	78272,266	78256,359	30280,12	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:27:59