

#129940#

Тип теплосчётчика:

ТЭСМА-106/2

Номер теплосчётчика:

230077

Номер абонента:

Кв.65535 - Янчлх {Я

Адрес установки:

Судостроительная,87-89 Балтийский Дом,ООО

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.04.2025 по 23.05.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.04	0,670	352,0	354,8	2,8	---	73,09	71,25	0,90	0,60	24,00
24.04	0,613	335,7	338,5	2,8	---	72,98	71,21	0,90	0,60	24,00
25.04	0,651	343,7	346,4	2,8	---	72,92	71,09	0,90	0,60	24,00
26.04	0,657	355,2	357,6	2,3	---	72,90	71,11	0,90	0,60	24,00
27.04	0,619	348,6	351,0	2,4	---	73,11	71,39	0,90	0,60	24,00
28.04	0,624	362,8	366,2	3,4	---	73,00	71,35	0,90	0,60	24,00
29.04	0,605	364,0	367,4	3,4	---	73,23	71,63	0,90	0,60	24,00
Итого:	4,44	2462,0	2482,0	20,0	0,0	73,03	71,29	0,90	0,60	168,00
30.04	0,627	374,5	377,9	3,4	---	73,12	71,50	0,90	0,60	24,00
01.05	0,618	366,9	370,0	3,1	---	73,01	71,38	0,90	0,60	24,00
02.05	0,594	376,4	379,5	3,2	---	73,10	71,59	0,90	0,60	24,00
03.05	0,588	361,9	365,1	3,2	---	73,20	71,64	0,90	0,60	24,00
04.05	0,597	362,4	365,7	3,3	---	73,09	71,50	0,90	0,60	24,00
05.05	0,582	363,3	366,7	3,4	---	73,03	71,49	0,90	0,60	24,00
06.05	0,585	355,4	358,8	3,4	---	73,10	71,52	0,90	0,60	24,00
Итого:	4,19	2560,8	2583,7	22,9	0,0	73,09	71,52	0,90	0,60	168,00
07.05	0,568	356,9	360,2	3,3	---	72,81	71,28	0,90	0,60	24,00
08.05	0,581	350,6	353,9	3,3	---	72,75	71,16	0,90	0,60	24,00
09.05	0,583	358,5	361,9	3,4	---	72,90	71,33	0,90	0,60	24,00
10.05	0,564	354,6	357,8	3,1	---	72,92	71,39	0,90	0,60	24,00
11.05	0,576	349,8	352,9	3,1	---	72,78	71,19	0,90	0,60	24,00
12.05	0,545	356,0	359,4	3,4	---	73,09	71,62	0,90	0,60	24,00
13.05	0,562	356,3	359,8	3,4	---	73,05	71,53	0,90	0,60	24,00
Итого:	3,98	2482,8	2505,9	23,1	0,0	72,90	71,36	0,90	0,60	168,00
14.05	0,571	366,9	370,4	3,6	---	73,12	71,63	0,90	0,60	24,00
15.05	0,575	367,4	371,0	3,6	---	73,33	71,83	0,90	0,60	24,00
16.05	0,576	368,2	371,8	3,6	---	73,40	71,90	0,90	0,60	24,00
17.05	0,592	351,1	354,4	3,3	---	73,45	71,82	0,90	0,60	24,00
18.05	0,582	355,2	358,2	3,0	---	73,34	71,77	0,90	0,60	24,00
19.05	0,590	362,7	365,6	2,9	---	73,21	71,64	0,90	0,60	24,00
20.05	0,554	364,0	367,2	3,3	---	73,31	71,85	0,90	0,60	24,00
Итого:	4,04	2535,5	2558,8	23,3	0,0	73,31	71,77	0,90	0,60	168,00
21.05	0,588	386,0	389,4	3,3	---	73,33	71,86	0,90	0,60	24,00
22.05	0,568	373,9	377,1	3,3	---	73,44	71,98	0,90	0,60	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	1,16	759,9	766,5	6,6	0,0	73,38	71,92	0,90	0,60	48,00
Итого:	17,80	10801,0	10896,9	95,9	0,0	73,11	71,52	0,90	0,60	720,0
						dT=	1,59			

dT= 1,59

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Ттах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qosh +	Qt/v +	Qсан.ут.
		17,80					
Показания интеграторов	На 24:00 22.04.2025	На 24:00 22.05.2025	Результат за период		На 15:58 23.05.2025		
Количество теплоты, Гкал	2115,77	2133,58	17,80		2133,97		
Расход теплоносителя M1, т	160286,2	171087,2	10801,0		171333,0		
Расход теплоносителя M2, т	161150,6	172047,4	10896,9		172295,2		
Время наработки, ч	30692,5	31412,5	720,0		31428,5		
Время неработы Тнер = Ттах + Тмин + Тдт + Ттех.н			24,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.27

