

#16368#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 87-89, Калининград (жилье)
Номер абонента 3300
Порядковый номер 5625
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230077
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
27.04.2022	0,89	34,477	33,91	33,717	33,553	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
28.04.2022	0,891	34,555	33,963	33,791	33,604	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
29.04.2022	0,908	35,021	34,428	34,248	34,066	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
30.04.2022	0,873	33,789	33,207	33,043	32,857	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
01.05.2022	0,855	33,217	32,658	32,484	32,314	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
02.05.2022	0,863	33,709	33,141	32,969	32,789	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
03.05.2022	0,925	35,848	35,264	35,055	34,893	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
04.05.2022	0,941	35,852	35,248	35,059	34,879	24	24	0	0	0	0	0	71	48	0,9	0,6	-
05.05.2022	0,975	36,824	36,203	36,006	35,826	24	24	0	0	0	0	0	71	47	0,9	0,6	-
06.05.2022	0,901	34,705	34,104	33,939	33,748	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
07.05.2022	0,908	34,928	34,322	34,154	33,963	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
08.05.2022	0,921	35,33	34,721	34,551	34,355	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
09.05.2022	0,827	32,18	31,602	31,471	31,27	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
10.05.2022	0,881	34,121	33,545	33,367	33,191	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
11.05.2022	0,829	32,666	32,107	31,947	31,764	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
12.05.2022	0,84	32,73	32,148	32,01	31,807	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
13.05.2022	0,895	34,176	33,555	33,42	33,207	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
14.05.2022	0,819	32,086	31,518	31,383	31,184	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
15.05.2022	0,912	35,744	35,129	34,953	34,754	24	24	0	0	0	0	0	70	48	0,9	0,6	-
16.05.2022	0,834	34,168	33,588	33,414	33,215	24	24	0	0	0	0	0	70	49	0,9	0,6	-
17.05.2022	0,874	36,062	35,463	35,26	35,061	24	24	0	0	0	0	0	71	49	0,9	0,6	-
18.05.2022	0,803	33,852	33,281	33,1	32,896	24	24	0	0	0	0	0	71	50	0,9	0,6	-
19.05.2022	0,78	33,5	32,943	32,758	32,561	24	24	0	0	0	0	0	71	50	0,9	0,6	-
20.05.2022	0,795	34,104	33,529	33,346	33,139	24	24	0	0	0	0	0	71	50	0,9	0,6	-
21.05.2022	0,838	35,938	35,344	35,137	34,928	24	24	0	0	0	0	0	71	50	0,9	0,6	-
22.05.2022	0,81	35,076	34,504	34,295	34,098	24	24	0	0	0	0	0	71	50	0,9	0,6	-
23.05.2022	0,779	33,812	33,258	33,061	32,865	24	24	0	0	0	0	0	71	51	0,9	0,6	-
Итого:	23,367	928,47	912,683	907,938	902,787	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,095																

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
26.04.2022	550,687	16814,809	16533,752	16392,307	16366,449	4568,35	0
23.05.2022	574,054	17743,277	17446,434	17300,242	17269,234	5216,35	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 17:16:24