

#132143#

Тип теплосчетчика:

ТЭСМА-106/2

Номер теплосчетчика:

230077

Номер абонента:

Кв.65535 - Янчлх {Я

Адрес установщика:

Судостроительная,87-89 УК Балтийский Дом

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплоснабжения.

Среднесуточные статистические данные

с 23.05.2025 по 23.06.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.05	0,596	383,6	386,7	3,1	---	73,40	71,90	0,90	0,60	24,00
24.05	0,572	367,0	370,1	3,2	---	73,42	71,92	0,90	0,60	24,00
25.05	0,550	363,4	366,5	3,1	---	73,40	71,94	0,90	0,60	24,00
26.05	0,559	382,7	386,1	3,4	---	73,36	71,96	0,90	0,60	24,00
27.05	0,553	364,8	368,0	3,3	---	73,35	71,90	0,90	0,60	24,00
28.05	0,541	365,9	369,5	3,6	---	73,90	72,48	0,90	0,60	24,00
29.05	0,532	371,6	375,1	3,6	---	73,45	72,08	0,90	0,60	24,00
Итого:	3,90	2598,9	2622,2	23,3	0,0	73,47	72,03	0,90	0,60	168,00
30.05	0,555	366,6	370,0	3,4	---	73,39	71,94	0,90	0,60	24,00
31.05	0,539	362,5	366,0	3,4	---	73,37	71,94	0,90	0,60	24,00
01.06	0,553	377,2	380,3	3,1	---	73,36	71,95	0,90	0,60	24,00
02.06	0,534	374,8	378,1	3,3	---	73,90	72,54	0,90	0,60	24,00
03.06	0,522	364,8	367,9	3,2	---	73,23	71,86	0,90	0,60	24,00
04.06	0,320	196,8	198,4	1,6	---	72,39	70,90	0,90	0,60	24,00
05.06	0,004	---	---	---	---	34,68	39,99	0,90	0,60	24,00
Итого:	3,03	2042,8	2060,8	18,0	0,0	73,35	71,94	0,90	0,60	168,00
06.06	---	0,0	0,0	---	---	23,22	25,67	0,90	0,60	24,00
07.06	---	---	---	---	---	22,81	23,03	0,90	0,60	24,00
08.06	---	---	---	---	---	23,48	22,75	0,90	0,60	24,00
09.06	---	---	---	---	---	29,32	26,29	0,90	0,60	24,00
10.06	0,008	2,5	0,6	---	1,8	32,44	29,10	0,90	0,60	24,00
11.06	0,015	4,9	4,2	---	0,7	32,97	29,94	0,90	0,60	24,00
12.06	0,014	5,4	4,9	---	0,6	32,02	29,47	0,90	0,60	24,00
Итого:	0,04	12,8	9,7	0,0	3,1	32,46	29,57	0,90	0,60	168,00
13.06	0,012	5,5	4,9	---	0,6	30,49	28,36	0,90	0,60	24,00
14.06	0,010	5,7	5,1	---	0,5	29,24	27,56	0,90	0,60	24,00
15.06	0,009	5,7	5,2	---	0,5	28,25	26,81	0,90	0,60	24,00
16.06	0,007	5,6	5,1	---	0,5	27,48	26,22	0,90	0,60	24,00
17.06	0,107	63,2	63,1	---	0,1	57,10	55,47	0,90	0,60	24,00
18.06	0,678	354,3	357,5	3,2	---	72,88	71,03	0,90	0,60	24,00
19.06	0,583	331,3	335,1	3,9	---	73,25	71,55	0,90	0,60	24,00
Итого:	1,41	771,1	776,0	7,1	2,3	70,47	68,70	0,90	0,60	168,00
20.06	0,545	328,6	333,0	4,4	---	73,52	71,92	0,90	0,60	24,00
21.06	0,579	344,1	348,2	4,1	---	73,26	71,64	0,90	0,60	24,00
22.06	0,542	327,9	331,5	3,6	---	73,33	71,73	0,90	0,60	24,00
Итого:	1,67	1000,6	1012,7	12,2	0,0	73,37	71,76	0,90	0,60	72,00
Итого:	10,04	6426,2	6481,3	60,5	5,4	72,97	71,51	0,90	0,60	744,0
						dT=	1,46			

dT= 1,46

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		10,04					
Показания интеграторов	На 24:00 22.05.2025	На 24:00 22.06.2025	Результат за период		На 19:01 23.06.2025		
Количество теплоты, Гкал	2133,58	2143,62	10,04		2144,05		
Расход теплоносителя M1, т	171087,2	177513,3	6426,2		177768,8		
Расход теплоносителя M2, т	172047,4	178528,7	6481,3		178786,8		
Время наработки, ч	31412,5	32156,5	744,0		32175,5		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 23 » 06 - 2025