

# #16385#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя Судостроительная 87-89, Калининград (жилье)  
Номер абонента 3300  
Порядковый номер 5625  
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106  
Заводской номер 230077  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,65	30,852	30,477	30,188	30,109	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,9	0,6	-
25.06.2021	0,673	31,773	31,406	31,078	31,031	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,9	0,6	-
26.06.2021	0,642	30,734	30,375	30,078	30	24	24	0	0	0	0	0	69	51	0,9	0,6	-
27.06.2021	0,639	30,82	30,461	30,156	30,086	24	24	0	0	0	0	0	69	51	0,9	0,6	-
28.06.2021	0,649	31,078	30,695	30,406	30,328	24	24	0	0	0	0	0	69	51	0,9	0,6	-
29.06.2021	0,66	31,352	30,992	30,68	30,617	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,9	0,6	-
30.06.2021	0,662	30,852	30,477	30,18	30,109	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,9	0,6	-
01.07.2021	0,665	31,195	30,82	30,523	30,453	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,9	0,6	-
02.07.2021	0,643	30,328	29,945	29,68	29,578	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,9	0,6	-
03.07.2021	0,675	31,328	30,945	30,641	30,57	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,9	0,6	-
04.07.2021	0,683	31,375	31,008	30,688	30,641	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,9	0,6	-
05.07.2021	0,656	30,828	30,445	30,156	30,078	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,9	0,6	-
06.07.2021	0,667	31,328	30,945	30,656	30,57	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,9	0,6	-
07.07.2021	0,441	19,734	19,523	19,305	19,289	24	24	0	0	0	0	0	70	51	0,9	0,6	-
08.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	27	28	0,9	0,6	-
09.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	26	26	0,9	0,6	-
10.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	25	25	0,9	0,6	-
11.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	24	24	0,9	0,6	-
12.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	24	23	0,9	0,6	-
13.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	24	23	0,9	0,6	-
14.07.2021	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	24	23	0,9	0,6	-
15.07.2021	0	0,008	0	0	0,008	24	24	0	0	0	0	19	24	24	0,9	0,6	-
16.07.2021	0	0,078	0,07	0,078	0,062	24	24	0	0	0	0	19	25	26	0,9	0,6	-
17.07.2021	0	0,047	0,023	0,055	0,031	24	24	0	0	0	0	19	25	25	0,9	0,6	-
18.07.2021	0	0,008	0	0,008	0	24	24	0	0	0	0	19	24	24	0,9	0,6	-
19.07.2021	0	0,086	0,055	0,086	0,047	24	24	0	0	0	0	19	24	25	0,9	0,6	-
20.07.2021	0,092	31,234	31,148	31,023	30,969	24	24	0	0	0	0	19	38	36	0,9	0,6	-
21.07.2021	0,661	35,906	35,539	35,188	35,125	24	24	0	0	0	0	0	67	51	0,9	0,6	-
22.07.2021	0,628	29,93	29,531	29,289	29,172	24	24	0	0	0	0	0	69	51	0,9	0,6	-
23.07.2021	0,628	29,977	29,586	29,328	29,227	24	24	0	0	0	0	0	69	51	0,9	0,6	-
Итого:	11,014	550,851	544,466	539,47	538,1	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,472																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2021	2476,075	81483,148	80323,664	79481,867	79466,977	31024,12	0
23.07.2021	2487,089	82034	80868,133	80021,336	80005,078	31744,11	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.07.2021 12:05:35