

#16361#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 87-89, Калининград (офисы)
Номер абонента 3300
Порядковый номер 7473
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 467516
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	0,104	2,649	2,623	2,586	2,606	24	24	0	73	39	0,9	0,9	3,9
24.03.2021	0,104	2,612	2,584	2,55	2,567	24	24	0	73	38	0,9	0,9	4,8
25.03.2021	0,084	2	2,014	1,953	2,003	24	24	0	73	36	0,9	0,9	6,9
26.03.2021	0,09	2,183	2,187	2,132	2,174	24	24	0	73	37	0,9	0,9	5,1
27.03.2021	0,081	1,919	1,935	1,874	1,925	24	24	0	73	35	0,9	0,9	8,7
28.03.2021	0,091	2,211	2,213	2,16	2,2	24	24	0	73	36	0,9	0,9	5,8
29.03.2021	0,08	1,863	1,888	1,82	1,878	24	24	0	73	35	0,9	0,9	7,8
30.03.2021	0,067	1,526	1,569	1,491	1,562	24	24	0	72	33	0,9	0,9	9,8
31.03.2021	0,064	1,44	1,483	1,407	1,476	24	24	0	72	33	0,9	0,9	8,7
01.04.2021	0,088	2,159	2,158	2,109	2,145	24	24	0	73	37	0,9	0,9	4,7
02.04.2021	0,11	2,814	2,781	2,748	2,763	24	24	0	73	39	0,9	0,9	3,8
03.04.2021	0,118	3,018	2,975	2,946	2,955	24	24	0	73	39	0,9	0,9	3,8
04.04.2021	0,114	2,95	2,913	2,88	2,894	24	24	0	73	39	0,9	0,9	4,2
05.04.2021	0,116	2,967	2,93	2,897	2,911	24	24	0	73	39	0,9	0,9	2,7
06.04.2021	0,127	3,404	3,351	3,322	3,326	24	24	0	74	41	0,9	0,9	2,6
07.04.2021	0,13	3,48	3,426	3,397	3,401	24	24	0	74	41	0,9	0,9	2,8
08.04.2021	0,113	2,857	2,82	2,789	2,802	24	24	0	73	39	0,9	0,9	4,3
09.04.2021	0,096	2,353	2,349	2,298	2,335	24	24	0	73	37	0,9	0,9	7,2
10.04.2021	0,091	2,173	2,174	2,122	2,163	24	24	0	73	36	0,9	0,9	4,9
11.04.2021	0,082	1,941	1,957	1,895	1,947	24	24	0	73	35	0,9	0,9	10,3
12.04.2021	0,076	1,744	1,767	1,704	1,758	24	24	0	72	34	0,9	0,9	7,7
13.04.2021	0,096	2,318	2,315	2,263	2,301	24	24	0	73	37	0,9	0,9	4,7
14.04.2021	0,103	2,555	2,534	2,494	2,518	24	24	0	73	38	0,9	0,9	4,1
15.04.2021	0,102	2,513	2,501	2,453	2,486	24	24	0	73	37	0,9	0,9	5,8
16.04.2021	0,089	2,095	2,103	2,045	2,091	24	24	0	73	36	0,9	0,9	5,6
17.04.2021	0,071	1,61	1,641	1,572	1,634	24	24	0	73	33	0,9	0,9	8,3
18.04.2021	0,066	1,469	1,508	1,435	1,501	24	24	0	72	33	0,9	0,9	10,4
19.04.2021	0,065	1,45	1,488	1,417	1,482	24	24	0	72	33	0,9	0,9	11
20.04.2021	0,064	1,433	1,469	1,4	1,462	24	24	0	72	33	0,9	0,9	9,9
21.04.2021	0,064	1,456	1,487	1,423	1,481	24	24	0	72	33	0,9	0,9	8,6
22.04.2021	0,092	2,267	2,255	2,213	2,241	24	24	0	73	37	0,9	0,9	4,6
23.04.2021	0,107	2,673	2,643	2,61	2,626	24	24	0	73	38	0,9	0,9	-
Итого:	2,945	72,102	72,041	70,405	71,614	768	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,533												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.03.2021	15,81	409,3	402,429	398,2	398,772	2645,14	0
23.04.2021	18,755	481,403	474,47	468,605	470,389	3413,14	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 19:08:07