

#84231#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 87-89, Калининград (офисы)
Номер абонента 3300
Порядковый номер 7473
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 467516
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.04.2024	0,105	9,573	9,046	9,343	8,267	24	24	19	74	64	0,9	0,9	4,7
19.04.2024	0,167	22,623	22,534	22,073	22,07	24	24	0	74	68	0,9	0,9	4,2
20.04.2024	0,144	21,455	21,379	20,935	20,934	24	24	0	74	68	0,9	0,9	3,6
21.04.2024	0,124	21,946	21,88	21,413	21,412	24	24	0	74	69	0,9	0,9	3,7
22.04.2024	0,158	21,554	21,471	21,031	21,029	24	24	0	74	68	0,9	0,9	3,1
23.04.2024	0,151	21,766	21,685	21,235	21,233	24	24	0	74	68	0,9	0,9	2,9
24.04.2024	0,129	22,463	22,395	21,919	21,918	24	24	0	74	69	0,9	0,9	4,9
25.04.2024	0,125	22,83	22,764	22,279	22,279	24	24	0	74	69	0,9	0,9	6,4
26.04.2024	0,143	23,058	22,982	22,502	22,5	24	24	0	74	68	0,9	0,9	7,8
27.04.2024	0,127	23,653	23,585	23,086	23,084	24	24	0	74	69	0,9	0,9	12,1
28.04.2024	0,108	23,594	23,537	23,031	23,03	24	24	0	74	69	0,9	0,9	14,6
29.04.2024	0,079	22,597	22,554	22,06	22,059	24	24	0	73	70	0,9	0,9	16,9
30.04.2024	0,057	22,828	22,797	22,287	22,285	24	24	0	73	71	0,9	0,9	16,1
01.05.2024	0,057	21,529	21,5	21,02	21,02	24	24	0	73	71	0,9	0,9	-
02.05.2024	0,027	10,367	10,351	10,122	10,12	24	24	0	73	71	0,9	0,9	-
Итого:	1,701	311,836	310,46	304,336	303,24	360	360	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,463												

Общее время работы системы, ч 360

Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.04.2024	91,48	2767,271	2735,206	2697,925	2707,811	29542,72	0
02.05.2024	93,181	3079,109	3045,666	3002,263	3011,052	29902,72	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 16:16:10