

#96449#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 08.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Балтийский Дом, ООО, УК
Судостроительная 87-89, Калининград (офисы)
3300

Заводской номер счётчика 467516	Показания прибора, МВт×ч 08.10.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 23.09.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	93,181	93,181	0	0

Подпись исполнителя _____



*с 09.10.24 ремонт
не пов по вх*



#96448#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 08.10.2024.

Номер абонента 3300
Порядковый номер 7473
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 467516
Номер системы 1
Отчёт сформирован 16.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	30	52	0,9	0,9
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	30	52	0,9	0,9
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	29	51	0,9	0,9
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	29	52	0,9	0,9
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	28	51	0,9	0,9
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	27	51	0,9	0,9
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	27	51	0,9	0,9
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	26	51	0,9	0,9
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	26	50	0,9	0,9
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	26	51	0,9	0,9
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	26	51	0,9	0,9
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	27	51	0,9	0,9
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	26	50	0,9	0,9
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	26	51	0,9	0,9
08.10.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	19	26	50	0,9	0,9
Итого:	-	0	0	0	0	0	360	360	-	27,27	51	0,9	0,9

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tm, ч
23.09.2024	93,181	3079,109	3045,667	3002,263	3011,052	33358,19	0
08.10.2024	93,181	3079,109	3045,667	3002,263	3011,052	33718,19	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____