

#16365#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Судостроительная 87-89, Калининград (офисы)
Номер абонента 3300
Порядковый номер 7473
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 467516
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	0,079	1,916	1,97	1,876	1,962	24	24	0	68	32	0,9	0,9	-
06.10.2022	0,074	1,736	1,791	1,698	1,784	24	24	0	70	32	0,9	0,9	-
07.10.2022	0,072	1,701	1,75	1,664	1,742	24	24	0	70	33	0,9	0,9	-
08.10.2022	0,069	1,645	1,694	1,609	1,687	24	24	0	70	33	0,9	0,9	-
09.10.2022	0,067	1,579	1,634	1,546	1,627	24	24	0	69	32	0,9	0,9	-
10.10.2022	0,072	1,772	1,809	1,733	1,801	24	24	0	70	34	0,9	0,9	-
11.10.2022	0,065	1,506	1,557	1,472	1,55	24	24	0	70	32	0,9	0,9	-
12.10.2022	0,063	1,458	1,506	1,426	1,5	22,87	22,87	0	70	33	0,9	0,9	-
13.10.2022	0,065	1,517	1,566	1,484	1,56	24	24	0	70	33	0,9	0,9	-
14.10.2022	0,068	1,63	1,667	1,594	1,66	24	24	0	71	33	0,9	0,9	-
15.10.2022	0,064	1,485	1,531	1,452	1,524	24	24	0	70	33	0,9	0,9	-
16.10.2022	0,061	1,44	1,485	1,409	1,479	24	24	0	70	33	0,9	0,9	-
17.10.2022	0,061	1,408	1,453	1,377	1,446	24	24	0	70	33	0,9	0,9	-
18.10.2022	0,058	1,37	1,414	1,34	1,408	24	24	0	70	33	0,9	0,9	-
19.10.2022	0,069	1,647	1,682	1,61	1,674	24	24	0	71	34	0,9	0,9	-
20.10.2022	0,069	1,65	1,685	1,613	1,677	24	24	0	70	34	0,9	0,9	-
21.10.2022	0,096	2,47	2,47	2,414	2,456	24	24	0	71	37	0,9	0,9	-
22.10.2022	0,073	1,782	1,814	1,742	1,805	24	24	0	71	34	0,9	0,9	-
23.10.2022	0,061	1,412	1,461	1,381	1,455	24	24	0	70	32	0,9	0,9	-
Итого:	1,306	31,124	31,939	30,44	31,797	454,87	454,87	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,123												

Общее время работы системы, ч 456
Период нормальной работы системы, ч 454,87

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
04.10.2022	44,754	1160,576	1145,889	1131,205	1136,885	16108	0
23.10.2022	46,06	1191,7	1177,829	1161,648	1168,682	16562,87	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 17:50:06