

#98531#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 17.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Балтийский Дом, ООО, УК
Судостроительная 87-89, Калининград (офисы)
3300

Заводской номер счётчика 467516	Показания прибора, МВт×ч 23.10.2024	Предыдущие показания, МВт×ч 17.10.2024	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0,603	0,054	0.549	0.472

Подпись исполнителя _____



#98530#

Отчёт за период с 17.10.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 3300
Порядковый номер 7473
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 467516
Номер системы 1
Отчёт сформирован 31.10.2024

Ведомость регистратии параметров:

Дата	tnap, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
18.10.2024	-	0,077	15,582	15,541	15,209	15,207	24	24	0	74	69	0,9	0,9
19.10.2024	-	0,075	15,636	15,595	15,261	15,26	24	24	0	74	69	0,9	0,9
20.10.2024	-	0,075	15,424	15,383	15,053	15,052	24	24	0	74	69	0,9	0,9
21.10.2024	-	0,123	16,254	16,19	15,863	15,862	24	24	0	74	67	0,9	0,9
22.10.2024	-	0,113	16,726	16,667	16,321	16,32	24	24	0	74	68	0,9	0,9
23.10.2024	-	0,086	16,125	16,079	15,737	15,736	24	24	0	74	69	0,9	0,9
Итого:	-	0,549	95,747	95,455	93,444	93,437	144	144	-	74	68,5	0,9	0,9

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.10.2024	0,054	8,519	8,492	8,314	8,315	13,04	0
23.10.2024	0,603	104,267	103,947	101,758	101,751	157,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения