

#116786#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Автомобильная 25, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 4134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36027
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2025	5	311,1	314	24	0	79,4	64,9	-
25.01.2025	4,51	289,5	292,2	24	0	79,7	65,2	-
26.01.2025	4,43	288,6	291,4	24	0	79,5	64,9	-
27.01.2025	4,15	279,4	282	24	0	79,5	65,3	-
28.01.2025	3,8	275,8	278,4	24	0	79,6	66	-
29.01.2025	3,83	290,3	293	24	0	79,6	66,6	-
30.01.2025	3,9	204,1	205,9	24	0	79,4	59,2	-
31.01.2025	4,43	165,4	167	24	0	79,5	55,5	-
01.02.2025	5,21	201,5	203,3	24	0	79,5	57,2	-
02.02.2025	5,3	218,9	221,1	24	0	79,5	58,6	-
03.02.2025	5,3	229,5	231,6	24	0	79,6	59,7	-
04.02.2025	5,11	201,9	203,8	24	0	79,7	57,8	-
05.02.2025	5,21	219,5	221,5	24	0	79,7	59	-
06.02.2025	4,77	175,9	177,6	24	0	79,5	55,8	-
07.02.2025	5,18	222	224,1	24	0	79,5	58,6	-
08.02.2025	5,9	338,3	341,4	24	0	80,3	65,1	-
09.02.2025	6,46	369,3	372,8	24	0	82,2	67,1	-
10.02.2025	6,53	373,8	377,3	24	0	83,8	68,7	-
11.02.2025	6,58	371,7	375,2	24	0	84	68,8	-
12.02.2025	6,47	368,1	371,6	24	0	83,4	68,3	-
13.02.2025	6,43	369,6	373	24	0	82,6	67,6	-
14.02.2025	6,1	359,6	362,9	24	0	81,4	66,5	-
15.02.2025	5,98	340,1	343,1	24	0	81,9	66,5	-
16.02.2025	6,43	364,3	367,8	24	0	82,6	67,4	-
17.02.2025	6,1	354,1	357,4	24	0	81,5	66,5	-
18.02.2025	5,89	336,8	339,9	24	0	80,1	64,8	-
19.02.2025	5,93	335,7	338,8	24	0	80,1	64,5	-
20.02.2025	6,37	376,8	380,3	24	0	82,7	68,1	-
21.02.2025	5,87	322,5	325,5	24	0	81,1	65	-
22.02.2025	5,44	263,6	266,2	24	0	79,6	61,7	-
23.02.2025	5,6	300,8	303,7	24	0	78,4	62,2	-
Итого:	168,21	9118,5	9203,8	744	0	0	0	0
Гкал	144,659							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.01.2025	15590,57	944693,6	952768,3	121793,35
23.02.2025	15758,78	953812,1	961972,1	122537,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:57:09