

#283207#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Автомобильная 25, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 4134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36027
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
18.02.2026	6,61	358,2	361,7	24	0	86,3	70,5	-
19.02.2026	6,33	356,6	359,8	24	0	83	67,8	-
20.02.2026	6,11	360,5	364	24	0	82,6	68	-
21.02.2026	5,99	351,4	354,8	24	0	81,7	67	-
22.02.2026	5,6	359,1	362,7	24	0	78,1	64,7	-
23.02.2026	5,51	350,7	354,1	24	0	77,2	63,7	-
24.02.2026	5,46	351,2	354,5	24	0	76,8	63,4	-
25.02.2026	5,58	352,1	355,6	24	0	78,4	64,8	-
26.02.2026	5,38	343,1	346,4	24	0	77,1	63,6	-
27.02.2026	5,24	367,6	371,2	24	0	75,3	63,1	-
28.02.2026	5,23	384,6	388,2	24	0	75,6	64	-
01.03.2026	5,12	366,9	370,3	24	0	75,5	63,5	-
02.03.2026	5,09	369,6	372,8	24	0	75,6	63,8	-
03.03.2026	5,19	380,1	383,6	24	0	75,6	63,9	-
04.03.2026	5,32	356,1	359,5	24	0	75,5	62,7	-
05.03.2026	5,24	355,3	358,7	24	0	75,5	62,8	-
06.03.2026	5,19	356,6	359,9	24	0	75,6	63,1	-
07.03.2026	5,21	373,8	377,3	24	0	75,6	63,7	-
08.03.2026	5,08	387,5	391,1	24	0	75,6	64,4	-
09.03.2026	5,24	398,4	402,2	24	0	75,6	64,4	-
10.03.2026	4,91	396,8	400,6	24	0	75,5	64,9	-
11.03.2026	4,99	405	408,8	24	0	75,6	65	-
12.03.2026	4,94	399,6	403,5	24	0	75,5	64,9	-
13.03.2026	4,88	401,8	405,6	24	0	75,6	65,2	-
14.03.2026	4,73	403,8	407,6	24	0	75,6	65,6	-
15.03.2026	4,94	397,9	401,6	24	0	75,4	64,8	-
16.03.2026	4,94	397,2	400,8	24	0	75,7	65,1	-
17.03.2026	4,86	391,7	395,4	24	0	75,6	64,9	-
18.03.2026	5,01	383,3	387	24	0	75,6	64,4	-
Итого:	153,92	10856,5	10959,3	696	0	0	0	0
Гкал	132,37							

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
17.02.2026	16844,12	1020144,2	1028930,5	131151,23
18.03.2026	16998,04	1031000,7	1039889,8	131847,23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:32:02