

#16323#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Автомобильная 25, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 4134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36027
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2022	4,47	181,1	182,6	24	0	75	52,5	4,7
25.02.2022	4,2	151,9	153,4	24	0	74,3	50,4	4,4
26.02.2022	4,56	183,5	185,1	24	0	74,7	52,7	2,9
27.02.2022	5,36	222,3	224,1	24	0	77,7	56,5	0,6
28.02.2022	4,97	187,6	189,2	24	0	78,3	55,3	0,5
01.03.2022	5,22	237,9	239,9	24	0	78,4	58,7	-1,2
02.03.2022	5,18	250,2	252,2	24	0	77,8	58,7	-0,1
03.03.2022	4,63	171,1	172,5	24	0	76,3	52,9	2,7
04.03.2022	4,78	179,6	181	24	0	76,2	53,3	2,1
05.03.2022	5,5	265,9	268,1	24	0	78,9	60,8	-2,2
06.03.2022	5,35	244,1	246	24	0	79,5	58,6	-1,1
07.03.2022	4,93	177,4	178,9	24	0	78,4	54,2	1,7
08.03.2022	4,49	155,6	156,9	24	0	76,6	51,4	2,8
09.03.2022	4,66	185,2	186,8	24	0	76,5	53,7	1,3
10.03.2022	5,59	291,2	293,5	24	0	78,8	61,6	-2,5
11.03.2022	5,43	280,4	282,6	24	0	79,3	61	-1,2
12.03.2022	5,24	263,6	265,7	24	0	77,8	58,8	-0,6
13.03.2022	5,01	246,5	248,4	24	0	75,9	55,9	0
14.03.2022	4,71	210,8	212,5	24	0	74,9	54,5	1,5
15.03.2022	4,47	189,9	191,4	24	0	74,4	52,8	1,8
16.03.2022	4,38	180,9	182,3	24	0	74,5	52,3	2,3
17.03.2022	4,29	168,3	169,6	24	0	74,4	51,3	3,3
18.03.2022	4,33	170,3	171,7	24	0	74,4	51,3	4,3
19.03.2022	4,18	151,9	153,2	24	0	74,4	49,7	2,6
20.03.2022	4,43	174,8	176,2	24	0	74,4	51,4	2,2
21.03.2022	4,07	155,4	156,6	24	0	74,3	50	3,3
22.03.2022	3,64	129,5	130,5	24	0	74,2	48,2	4,9
23.03.2022	3,86	133	134,1	24	0	74,2	48,4	-
Итого:	131,93	5539,9	5585	672	0	0	0	0
Гкал	113,459							

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2022	12652,52	805389,7	812049,6	97227,3
23.03.2022	12784,45	810929,6	817634,6	97899,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2022 7:36:25