

# #16334#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя Автомобильная 25, Калининград  
Номер абонента 3300  
Порядковый номер 4134  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 36027  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.05.2021 | 1,19      | 44,7   | 45,1   | 24       | 0      | 73,6   | 50,3   | 16          |
| 25.05.2021 | 1,21      | 47,5   | 47,7   | 24       | 0      | 73,6   | 50,6   | -           |
| 26.05.2021 | 1,21      | 47,2   | 47,2   | 24       | 0      | 73,4   | 50,6   | -           |
| 27.05.2021 | 1,29      | 54     | 54     | 24       | 0      | 72,6   | 51     | -           |
| 28.05.2021 | 1,1       | 45,2   | 45,1   | 24       | 0      | 71,8   | 50,9   | 11          |
| 29.05.2021 | 1,23      | 51,1   | 51     | 24       | 0      | 71,8   | 51     | 12,3        |
| 30.05.2021 | 1,3       | 55,6   | 55,6   | 24       | 128    | 71,8   | 51,3   | -           |
| 31.05.2021 | 1,24      | 52,4   | 52,3   | 24       | 0      | 71,9   | 51,2   | 16          |
| 01.06.2021 | 1,11      | 45,6   | 45,6   | 24       | 0      | 71,8   | 50,9   | -           |
| 02.06.2021 | 1,19      | 53     | 52,9   | 24       | 0      | 71,8   | 51,4   | -           |
| 03.06.2021 | 1,13      | 47,6   | 47,6   | 24       | 0      | 71,6   | 51,2   | 15          |
| 04.06.2021 | 1,13      | 48,6   | 48,7   | 24       | 0      | 71,7   | 51,4   | -           |
| 05.06.2021 | 1,14      | 47,8   | 47,7   | 24       | 0      | 71,6   | 51,4   | 13,4        |
| 06.06.2021 | 1,2       | 50,6   | 50,6   | 24       | 0      | 71,8   | 51,6   | 22          |
| 07.06.2021 | 1,07      | 45,7   | 45,7   | 24       | 0      | 71,8   | 51,3   | -           |
| 08.06.2021 | 1,11      | 49,3   | 49,3   | 24       | 0      | 71,9   | 51,9   | 18,8        |
| 09.06.2021 | 1,04      | 45,8   | 45,8   | 24       | 0      | 71,8   | 51,8   | 21          |
| 10.06.2021 | 1,05      | 44,5   | 44,6   | 24       | 0      | 71,8   | 51,5   | -           |
| 11.06.2021 | 1,08      | 48     | 48,1   | 24       | 0      | 71,7   | 51,7   | -           |
| 12.06.2021 | 1,05      | 44,7   | 44,7   | 24       | 0      | 71,8   | 51,4   | -           |
| 13.06.2021 | 1,1       | 48,3   | 48,5   | 24       | 0      | 71,7   | 51,6   | -           |
| 14.06.2021 | 1,07      | 46,3   | 46,3   | 24       | 0      | 71,7   | 51,5   | -           |
| 15.06.2021 | 1,03      | 43,4   | 43,5   | 24       | 0      | 71,7   | 51,4   | -           |
| 16.06.2021 | 1,04      | 43,4   | 43,5   | 24       | 0      | 71,9   | 51,3   | -           |
| 17.06.2021 | 1,04      | 44,2   | 44,3   | 24       | 0      | 71,9   | 51,5   | -           |
| 18.06.2021 | 0,9       | 37,5   | 37,5   | 24       | 0      | 71,9   | 51,4   | -           |
| 19.06.2021 | 1         | 46,2   | 46,4   | 24       | 0      | 72     | 51,9   | -           |
| 20.06.2021 | 0,96      | 41     | 41,2   | 24       | 0      | 71,9   | 51,6   | -           |
| 21.06.2021 | 0,86      | 35,8   | 35,8   | 24       | 0      | 71,9   | 51,4   | -           |
| 22.06.2021 | 0,88      | 40,5   | 40,7   | 24       | 0      | 71,7   | 51,8   | -           |
| 23.06.2021 | 0,88      | 36,9   | 37,1   | 24       | 0      | 71,7   | 51,5   | -           |
| Итого:     | 33,83     | 1432,4 | 1434,1 | 744      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 29,094    |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2021 | 11873,04  | 771232,8 | 777611,9 | 90603,37 |
| 23.06.2021 | 11906,87  | 772665,2 | 779046   | 91347,37 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|   |
|---|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ   |
| МП «Калининградтеплосеть»<br>ОТЧЕТ ПРИНЯТ<br>24.06.2021 8:02:03 |