

#90719#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Автомобильная 25, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 4134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36027
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2024	1	34	34,4	24	0	72,3	48,1	-
25.06.2024	1	36,8	37,3	24	128	72,2	48,5	-
26.06.2024	0,95	33,8	34,3	24	0	72	48,4	-
27.06.2024	0,86	33	33,5	24	0	72,6	49	-
28.06.2024	0,88	31,8	32,2	24	0	72,3	48,7	-
29.06.2024	0,91	33,4	33,9	24	0	72	48,6	-
30.06.2024	0,95	33	33,4	24	0	72	48,5	-
01.07.2024	0,84	30,9	31,3	24	0	72,5	49	-
02.07.2024	0,88	32,2	32,6	24	0	72,1	49,2	-
03.07.2024	1	36,1	36,6	24	0	72,3	49,4	-
04.07.2024	0,93	34	34,5	24	0	72,2	49,7	-
05.07.2024	0,97	35,7	36,2	24	0	72,4	49,6	-
06.07.2024	0,96	35,7	36,1	24	0	72,3	49,6	-
07.07.2024	0,93	34,9	35,4	24	0	72,2	49,8	-
08.07.2024	0,82	37,6	38,1	24	0	72,2	51,3	-
09.07.2024	0,64	37,1	37,5	24	0	71,8	55,2	-
10.07.2024	0,71	42,8	43,2	24	0	72,3	55,8	-
11.07.2024	0,67	44,7	45,2	24	0	72,1	56,1	-
12.07.2024	0,78	36,8	37,3	24	0	72	52,9	-
13.07.2024	0,9	34,3	34,7	24	0	72	50	-
14.07.2024	0,89	34,5	35	24	0	72,1	50	-
15.07.2024	0,85	32,7	33,2	24	0	72,3	50	-
16.07.2024	0,88	33,1	33,5	24	0	72	49,8	-
17.07.2024	0,87	32,7	33,1	24	0	72	49,8	-
18.07.2024	0,86	32,2	32,7	24	0	72	49,9	-
19.07.2024	0,88	33,2	33,6	24	0	72	49,8	-
20.07.2024	0,92	35,3	35,9	24	0	72	49,8	-
21.07.2024	0,89	33,7	34,1	24	0	72	49,8	-
22.07.2024	0,86	34,4	34,9	24	0	72,3	50,3	-
23.07.2024	0,86	32,6	33	24	0	71,9	50	-
Итого:	26,34	1043	1056,7	720	0	0	0	0
Гкал	22,652							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2024	15000,16	919546	927365,9	116660,21
23.07.2024	15026,5	920589	928422,6	117380,2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 7:30:10