

#145291#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК
Автомобильная 25, Калининград
3300
4134
SKM-01
36027
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2025	0,91	49,8	50,3	24	0	73	57	-
25.07.2025	0,94	51,4	52	24	0	73,1	57	-
26.07.2025	0,95	50,4	51	24	0	73,1	56,9	-
27.07.2025	0,91	48,5	49	24	0	73,1	56,8	-
28.07.2025	0,9	47,3	47,8	24	0	73,2	56,8	-
29.07.2025	0,92	48,9	49,6	24	0	73,2	56,8	-
30.07.2025	0,94	49,7	50,2	24	0	73,2	56,8	-
31.07.2025	0,93	49,7	50,3	24	128	73,2	56,8	-
01.08.2025	0,95	50,7	51,3	24	0	73,2	56,8	-
02.08.2025	0,88	48,4	49	24	128	73	56,8	-
03.08.2025	0,93	51,3	51,9	23,99	128	73,1	57	-
04.08.2025	0,91	48,6	49,2	24	0	73,1	56,8	-
05.08.2025	0,92	50,7	51,2	24	0	72,9	56,9	-
06.08.2025	0,92	50	50,7	24	0	73	56,9	-
07.08.2025	0,89	47,6	48,2	24	0	73,1	56,8	-
08.08.2025	0,95	50,5	51,1	24	0	73,1	56,8	-
09.08.2025	0,89	49	49,6	24	0	72,9	56,9	-
10.08.2025	0,97	52,7	53,4	24	0	73	56,9	-
11.08.2025	0,92	49,3	49,8	24	0	73	56,8	-
12.08.2025	0,93	49,8	50,4	24	0	73,3	56,9	-
13.08.2025	0,99	55,9	56,5	24	0	73,2	57,1	-
14.08.2025	0,87	49	49,6	24	0	72,8	56,9	-
15.08.2025	0,9	50,1	50,8	24	0	72,8	56,9	-
16.08.2025	0,9	50,4	51	24	0	72,6	56,9	-
17.08.2025	0,96	53,9	54,5	24	0	72,9	57	-
18.08.2025	0,85	46,2	46,8	24	0	72,7	56,7	-
19.08.2025	0,89	50,2	50,8	24	0	72,7	56,9	-
20.08.2025	0,91	50,4	51,1	24	0	72,8	56,9	-
21.08.2025	0,89	49,2	49,8	24	0	72,8	56,8	-
22.08.2025	0,97	53,7	54,4	24	0	72,9	57	-
23.08.2025	0,98	57,5	58,1	24	0	72,7	57,1	-
Итого:	28,57	1560,8	1579,4	743,99	0	0	0	0
Гкал	24,57							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.07.2025	16058,88	981855,8	990270,6	126137,31
23.08.2025	16087,45	983416,6	991850	126881,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:46:17