

#148712#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК  
Автомобильная 25, Калининград  
3300  
4134  
SKM-01  
36027  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.08.2025 | 1,11      | 95     | 96,1   | 24       | 0      | 70,6   | 57     | -           |
| 25.08.2025 | 0,24      | 63,6   | 64     | 24       | 0      | 37,6   | 46,4   | -           |
| 26.08.2025 | 0         | 0      | 0      | 24       | 0      | 25,1   | 37,2   | -           |
| 27.08.2025 | 0         | 0      | 0      | 24       | 0      | 22,7   | 28,8   | -           |
| 28.08.2025 | 0         | 0      | 0      | 24       | 0      | 22     | 25,4   | -           |
| 29.08.2025 | 0         | 0      | 0,1    | 24       | 0      | 21,9   | 23,8   | -           |
| 30.08.2025 | 0,34      | 41,6   | 41,9   | 24       | 0      | 31,7   | 30,4   | -           |
| 31.08.2025 | 1,16      | 68,9   | 69,6   | 24       | 128    | 71,6   | 57,4   | -           |
| 01.09.2025 | 0,97      | 55,6   | 56,4   | 23,99    | 128    | 72,9   | 57,1   | -           |
| 02.09.2025 | 0,99      | 54,7   | 55,1   | 24       | 0      | 72,7   | 56,9   | -           |
| 03.09.2025 | 0,86      | 48,7   | 49,3   | 24       | 0      | 72     | 56,9   | -           |
| 04.09.2025 | 0,98      | 56,6   | 57,2   | 24       | 0      | 72,7   | 57,2   | -           |
| 05.09.2025 | 0,97      | 54     | 54,7   | 24       | 0      | 72,9   | 57,2   | -           |
| 06.09.2025 | 0,94      | 52,7   | 53,2   | 24       | 0      | 72,7   | 57     | -           |
| 07.09.2025 | 1,05      | 60,1   | 60,8   | 24       | 0      | 72,7   | 57,2   | -           |
| 08.09.2025 | 0,93      | 53,9   | 54,3   | 24       | 0      | 72,6   | 57,2   | -           |
| 09.09.2025 | 0,93      | 51,9   | 52,5   | 24       | 0      | 72,8   | 57     | -           |
| 10.09.2025 | 0,96      | 54,3   | 54,8   | 24       | 0      | 72,9   | 57,1   | -           |
| 11.09.2025 | 0,91      | 50,7   | 51,3   | 24       | 0      | 72,7   | 57     | -           |
| 12.09.2025 | 0,91      | 52,1   | 52,7   | 24       | 0      | 72,5   | 57,1   | -           |
| 13.09.2025 | 1,01      | 56,9   | 57,5   | 24       | 0      | 72,8   | 57,3   | -           |
| 14.09.2025 | 1,09      | 63,5   | 64,2   | 24       | 0      | 72,7   | 57,4   | -           |
| 15.09.2025 | 0,93      | 52,3   | 53     | 24       | 0      | 72,8   | 57,2   | -           |
| 16.09.2025 | 0,92      | 53     | 53,5   | 24       | 0      | 72,8   | 57,2   | -           |
| 17.09.2025 | 0,93      | 53,5   | 54,1   | 22,99    | 128    | 72,7   | 57,4   | -           |
| 18.09.2025 | 1         | 58,6   | 59,3   | 24       | 0      | 72,7   | 57,5   | -           |
| 19.09.2025 | 0,99      | 56,6   | 57,2   | 24       | 0      | 72,9   | 57,5   | -           |
| 20.09.2025 | 0,93      | 52,2   | 52,7   | 24       | 0      | 72,8   | 57,3   | -           |
| 21.09.2025 | 1,11      | 65,6   | 66,4   | 24       | 0      | 72,9   | 57,7   | -           |
| 22.09.2025 | 0,96      | 55     | 55,6   | 24       | 0      | 72,8   | 57,2   | -           |
| 23.09.2025 | 0,98      | 55,6   | 56,3   | 24       | 0      | 72,8   | 57,2   | -           |
| Итого:     | 25,1      | 1537,2 | 1553,8 | 742,98   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 21,586    |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742,98

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dM2, т   | dTNar, ч  |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 23.08.2025 | 16087,45  | 983416,6 | 991850   | 126881,29 |
| 23.09.2025 | 16112,55  | 984953,8 | 993403,8 | 127624,27 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 14:43:13