

#16319#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Автомобильная 25, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 4134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36027
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
01.09.2022	0,88	36,2	36,5	24	0	71,2	50,5	-
02.09.2022	0,81	25,7	26,2	24	0	70,6	45,1	-
03.09.2022	0,86	26,4	26,9	24	0	71	41,9	-
04.09.2022	0,97	27,3	27,8	24	0	71	41,4	-
05.09.2022	0,94	26,9	27,4	24	0	70,7	41,6	-
06.09.2022	0,89	27,2	27,6	24	0	70,6	41,6	-
07.09.2022	0,99	28,9	29,4	24	0	70,8	41	-
08.09.2022	0,97	27	27,5	24	0	70,8	40,8	-
09.09.2022	0,91	25	25,4	24	0	70,8	40,8	-
10.09.2022	0,99	27,7	28,2	24	0	70,8	40,2	-
11.09.2022	1,03	27,1	27,5	24	128	71,3	39,9	-
12.09.2022	1,03	28	28,6	23,99	128	71,3	39,6	-
13.09.2022	0,96	25,7	26,1	24	0	70,9	40	-
14.09.2022	0,98	27	27,5	24	0	70,9	40,2	-
15.09.2022	1,01	27,6	28	24	0	70,9	40,2	-
16.09.2022	1,01	27	27,6	24	0	70,7	39,3	-
17.09.2022	1,02	27,7	28,3	24	0	70,9	39,4	-
18.09.2022	1,17	29,7	30,3	24	0	71,5	39,1	-
19.09.2022	0,96	27	27,4	24	0	71,1	40,1	-
20.09.2022	0,99	28,8	29,4	24	0	71,1	40,2	-
21.09.2022	1,04	28,9	29,4	24	0	70,8	39,6	-
22.09.2022	1,07	27,2	27,8	24	0	71,1	38,7	-
23.09.2022	1,03	28,6	29,1	24	0	70,9	39,3	-
Итого:	22,51	638,6	649,9	551,99	0	0	0	0
Гкал	19,358							

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 551,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
31.08.2022	13008,43	827284,9	834116,6	100776,81
23.09.2022	13030,94	827923,5	834766,5	101328,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2022 10:02:31