

#16325#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Автомобильная 25, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 4134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36027
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2021	3,97	154,7	156	24	0	73,2	50,6	-
25.10.2021	3,8	153,3	154,6	24	0	73,2	51	-
26.10.2021	3,35	117,8	118,8	24	0	73,3	48,1	-
27.10.2021	3,05	97,8	98,6	24	0	73,1	45,9	-
28.10.2021	2,82	90,2	91,1	24	0	73	45,4	-
29.10.2021	3,18	108,2	109,2	24	0	73,2	47,1	-
30.10.2021	3,25	112	113	24	0	73,2	47,5	-
31.10.2021	3,01	101,7	102,6	24	0	73,1	46,8	-
01.11.2021	3,39	116,6	117,6	24	0	73,1	47,7	-
02.11.2021	3,76	137,3	138,4	24	0	73,3	49,4	-
03.11.2021	3,33	113,7	114,8	24	0	73,3	47,7	-
04.11.2021	3,62	131,5	132,6	24	0	73,2	49	-
05.11.2021	3,5	120,1	121,1	24	0	73,2	47,8	-
06.11.2021	3,31	114,2	115,3	24	0	73,2	47,3	-
07.11.2021	3,77	134,5	135,6	24	0	73,2	48,5	-
08.11.2021	3,79	141	142,2	24	0	73,2	49,5	-
09.11.2021	4,6	219,9	221,7	24	0	73,8	55,6	-
10.11.2021	4,08	157,2	158,4	24	0	73,5	50,9	6
11.11.2021	3,7	132,3	133,5	24	0	73,2	48,8	-
12.11.2021	3,58	125,7	126,8	24	0	73,1	48,1	-
13.11.2021	4,08	158	159,2	24	0	73,3	50,9	-
14.11.2021	4,15	154,6	155,9	24	0	73,4	50,2	-
15.11.2021	4,26	168,4	169,8	24	0	73,5	51,5	-
16.11.2021	4,02	151,6	152,7	24	0	73,4	50,4	-
17.11.2021	4,04	149,1	150,3	24	0	73,4	50	-
18.11.2021	3,91	141,5	142,7	24	0	73,5	49,5	5
19.11.2021	3,11	96,9	97,7	24	0	73,4	45,6	-
20.11.2021	3,39	114,3	115,3	24	0	72,9	46,8	9
21.11.2021	3,87	139,6	140,8	24	0	73	48,6	6
22.11.2021	4,65	219,9	221,6	24	0	73,5	55	-
23.11.2021	4,48	196	197,5	24	0	73,6	53,5	-
Итого:	114,82	4269,6	4305,4	744	0	0	0	0
Гкал	98,744							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.10.2021	12067,3	780458,7	786910,1	94275,32
23.11.2021	12182,12	784728,3	791215,5	95019,32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2021 7:27:33