

#49745#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Автомобильная 25, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 4134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36027
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2023	3,15	86	86,9	24	0	74,4	41,8	-
25.10.2023	3,37	95	96	24	0	74,2	43,2	-
26.10.2023	3,84	117,3	118,5	24	0	74,4	46,1	-
27.10.2023	3,97	126,2	127,5	24	0	74,5	47,5	-
28.10.2023	4,03	128,8	130,1	24	0	74,6	47,4	-
29.10.2023	4,14	138,6	140	24	0	74,8	47,8	-
30.10.2023	2,99	75,8	76,6	24	0	74,5	39,7	-
31.10.2023	2,78	72,9	73,7	24	0	74,3	39,8	-
01.11.2023	3,55	103,2	104,4	24	0	74,4	44,1	-
02.11.2023	3,71	110,9	112,1	24	0	74,7	45,2	-
03.11.2023	3,23	87,5	88,5	24	0	74,5	42,3	-
04.11.2023	3,53	102,2	103,2	24	0	74,4	43,9	-
05.11.2023	3,76	116,3	117,6	24	0	74,5	46,5	-
06.11.2023	3,56	98	99,2	24	0	74,4	43,1	-
07.11.2023	3,57	104,1	105,1	24	0	74,3	44,2	-
08.11.2023	3,24	94,8	95,8	21,09	128	74,4	44,7	-
09.11.2023	3,81	113,2	114,4	24	0	74,4	45	-
10.11.2023	3,53	101,4	102,6	24	0	74,5	44,4	-
11.11.2023	3,66	104,6	105,7	24	0	74,4	44,1	-
12.11.2023	3,87	110,6	111,8	24	0	74,4	44,5	-
13.11.2023	4,02	132,3	133,7	24	0	74,6	48,1	-
14.11.2023	4,32	156,3	157,8	24	0	74,5	50,7	-
15.11.2023	4,54	168,4	170	24	0	74,4	51,3	-
16.11.2023	4,68	195,3	197,1	24	0	75	54	-
17.11.2023	4,84	203,8	205,6	24	0	76,7	56	-
18.11.2023	4,99	191,9	193,6	24	0	77,5	55	-
19.11.2023	4,95	187,5	189,3	24	0	77,8	55,1	-
20.11.2023	4,92	188,5	190,3	24	0	78	55,3	-
21.11.2023	5,53	249,9	252,2	24	0	80,3	61	-
22.11.2023	5,43	240,4	242,6	24	0	80	60,2	-
23.11.2023	4,62	179,2	180,7	24	0	76,1	52,5	-
Итого:	124,13	4180,9	4222,6	741,09	0	0	0	0
Гкал	106,751							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741,09

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.10.2023	14097,58	867633	874929,5	110807,24
23.11.2023	14221,71	871813,9	879152,1	111548,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2023 7:35:12