

#109058#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Автомобильная 25, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 4134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 36027
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2024	5,42	263,4	266	24	0	76,9	58,9	1,2
25.11.2024	4,08	136,6	138,1	24	0	76,8	50,6	5,9
26.11.2024	3,91	123,1	124,5	24	0	76,7	49,2	7,3
27.11.2024	4,32	150,3	151,9	24	0	76,6	51,9	4,7
28.11.2024	4,64	168,7	170,5	24	0	76,7	53	4,4
29.11.2024	4,44	158,3	159,9	24	0	76,7	52,6	4,2
30.11.2024	4,63	176,7	178,4	24	0	76,5	53,6	4,1
01.12.2024	5	202,9	204,9	24	0	76,7	55,5	2,2
02.12.2024	4,93	207,5	209,6	24	0	77,1	56,4	2,9
03.12.2024	4,24	148,9	150,5	24	0	77	52,3	-
04.12.2024	5,05	227,8	229,9	24	0	76,6	56,9	-
05.12.2024	4,83	202,3	204,3	24	0	76,4	55,8	-
06.12.2024	5,16	248,4	250,7	24	0	76,6	58,6	-
07.12.2024	5,14	242,8	245,1	24	0	77,2	59	-
08.12.2024	5,27	236,8	239,1	24	0	77	57,9	-
09.12.2024	5,25	238,5	240,8	24	0	76,7	57,8	-
10.12.2024	5,49	269,2	271,8	24	0	79	61,4	-
11.12.2024	5,07	203,1	205,1	24	0	79,8	58	-
12.12.2024	5,11	204,9	207	24	0	79,7	58,2	-
13.12.2024	5,74	288,3	291,1	24	0	81	63,5	-
14.12.2024	5,77	280	282,7	24	0	81,1	63,3	-
15.12.2024	5,1	206,2	208,2	24	0	79,6	58,3	-
16.12.2024	4,24	143,4	144,9	24	0	79,6	53,8	-
17.12.2024	4,25	146	147,6	24	0	79,5	54	-
18.12.2024	4,28	149,7	151,3	24	0	79,5	54,7	-
19.12.2024	3,59	116,5	117,7	24	0	79,5	52,5	-
20.12.2024	4,31	150,6	152,2	24	0	79,4	54,5	-
21.12.2024	4,9	193,1	195	24	0	79,6	57,6	-
22.12.2024	4,66	172,8	174,6	24	0	79,7	56,2	-
23.12.2024	4,59	167,8	169,5	24	0	79,7	56	-
Итого:	143,41	5824,6	5882,9	720	0	0	0	0
Гкал	123,332							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.11.2024	15286,16	930882,1	938821,5	120329,35
23.12.2024	15429,57	936706,7	944704,4	121049,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2024 7:35:04