

#16306#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 25, Калининград (жилье)
Номер абонента 3300
Порядковый номер 7688
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1230001
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|--------|---------|------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2021 | 1,253 | 37,471 | 36,301 | 36,598 | 35,99 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 43 | 0,9 | 0,6 | 4 |
| 25.04.2021 | 1,313 | 39,553 | 38,348 | 38,627 | 38,016 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 44 | 0,9 | 0,6 | 3,7 |
| 26.04.2021 | 1,402 | 42,967 | 41,658 | 41,949 | 41,279 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 44 | 0,9 | 0,6 | 2,9 |
| 27.04.2021 | 1,282 | 38,492 | 37,301 | 37,592 | 36,977 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 44 | 0,9 | 0,6 | 4,1 |
| 28.04.2021 | 1,07 | 31,754 | 30,762 | 31,02 | 30,508 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 43 | 0,9 | 0,6 | 6,7 |
| 29.04.2021 | 1,032 | 28,488 | 27,557 | 27,842 | 27,359 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40 | 0,9 | 0,6 | 9,3 |
| 30.04.2021 | 0,89 | 24,98 | 24,18 | 24,41 | 24,004 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 40 | 0,9 | 0,6 | 7 |
| 01.05.2021 | 0,465 | 16,207 | 15,717 | 15,865 | 15,58 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 44 | 0,9 | 0,6 | 7,3 |
| 02.05.2021 | 0,447 | 16,137 | 15,625 | 15,801 | 15,484 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | 6,2 |
| 03.05.2021 | 0,418 | 15,523 | 15,02 | 15,199 | 14,883 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 45 | 0,9 | 0,6 | 5,8 |
| 04.05.2021 | 0,48 | 16,73 | 16,205 | 16,381 | 16,064 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 43 | 0,9 | 0,6 | 9,6 |
| 05.05.2021 | 0,414 | 15,375 | 14,916 | 15,057 | 14,779 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 45 | 0,9 | 0,6 | 10,4 |
| 06.05.2021 | 0,475 | 16,715 | 16,215 | 16,363 | 16,074 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | 6,9 |
| 07.05.2021 | 0,463 | 16,418 | 15,912 | 16,074 | 15,771 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | 6,9 |
| 08.05.2021 | 0,46 | 16,367 | 15,861 | 16,025 | 15,723 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | 6,3 |
| 09.05.2021 | 0,433 | 15,773 | 15,297 | 15,443 | 15,156 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | 11,1 |
| 10.05.2021 | 0,451 | 16,242 | 15,75 | 15,902 | 15,611 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | 17,8 |
| 11.05.2021 | 0,459 | 16,438 | 15,939 | 16,096 | 15,797 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | 19,7 |
| 12.05.2021 | 0,442 | 16 | 15,525 | 15,666 | 15,387 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | 19,2 |
| 13.05.2021 | 0,432 | 15,812 | 15,35 | 15,48 | 15,209 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | 9,9 |
| 14.05.2021 | 0,45 | 16,234 | 15,762 | 15,895 | 15,621 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | 10,6 |
| 15.05.2021 | 0,181 | 6,793 | 6,613 | 6,66 | 6,557 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 43 | 0,9 | 0,6 | 10 |
| 16.05.2021 | 0,431 | 15,297 | 14,844 | 14,975 | 14,715 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | 12,5 |
| 17.05.2021 | 0,424 | 15,73 | 15,262 | 15,404 | 15,121 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 45 | 0,9 | 0,6 | 14,5 |
| 18.05.2021 | 0,457 | 16,422 | 15,926 | 16,074 | 15,783 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | 11,4 |
| 19.05.2021 | 0,435 | 15,961 | 15,492 | 15,629 | 15,352 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | 10,4 |
| 20.05.2021 | 0,464 | 16,613 | 16,123 | 16,266 | 15,98 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | - |
| 21.05.2021 | 0,428 | 15,727 | 15,27 | 15,398 | 15,129 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 45 | 0,9 | 0,6 | 14 |
| 22.05.2021 | 0,459 | 16,406 | 15,92 | 16,062 | 15,779 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | - |
| 23.05.2021 | 0,435 | 15,879 | 15,418 | 15,547 | 15,277 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 0,9 | 0,6 | - |
| Итого: | 18,245 | 604,504 | 586,069 | 591,3 | 580,965 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,691 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.04.2021 | 1045,829 | 32621,764 | 31615,891 | 31857,006 | 31326,838 | 30060,72 | 2,06 |
| 23.05.2021 | 1064,074 | 33226,27 | 32201,957 | 32448,307 | 31907,805 | 30780,72 | 2,06 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:07:34