

#130964#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК
Летний проезд 25, Калининград (жилье)
3300
7688
ТЭСМА-106
1230001
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,876	44,441	44,41	43,434	43,805	24	24	0	0	0	0	0	71	54	0,9	0,6	-
25.04.2025	1,023	48,332	48,348	47,238	47,719	24	24	0	0	0	0	0	72	53	0,9	0,6	-
26.04.2025	0,899	47,66	47,711	46,582	47,051	24	23,99	0	0	0	0	0	71	55	0,9	0,6	-
27.04.2025	0,447	35,188	35,266	34,391	34,68	24	24	0	0	0	0	0	71	60	0,9	0,6	-
28.04.2025	0,455	36,414	36,48	35,602	35,875	24	24	0	0	0	0	0	71	60	0,9	0,6	-
29.04.2025	0,463	37,984	38,074	37,129	37,438	24	24	0	0	0	0	0	71	60	0,9	0,6	-
30.04.2025	0,445	37,324	37,461	36,484	36,824	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
01.05.2025	0,428	36,211	36,352	35,395	35,734	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
02.05.2025	0,453	39,094	39,254	38,211	38,586	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
03.05.2025	0,396	35,258	35,418	34,465	34,805	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
04.05.2025	0,47	40,969	41,215	40,039	40,504	24	24	0	0	0	0	0	71	61	0,9	0,6	-
05.05.2025	0,446	40,352	40,676	39,441	39,969	24	24	0	0	0	0	0	71	62	0,9	0,6	-
06.05.2025	0,452	42,547	42,922	41,582	42,16	24	24	0	0	0	0	0	72	62	0,9	0,6	-
07.05.2025	0,429	42,344	42,723	41,391	41,969	24	24	0	0	0	0	0	71	62	0,9	0,6	-
08.05.2025	0,464	44,895	45,312	43,883	44,512	24	24	0	0	0	0	0	71	62	0,9	0,6	-
09.05.2025	0,451	44,559	44,938	43,555	44,141	24	24	0	0	0	0	0	71	62	0,9	0,6	-
10.05.2025	0,431	44,355	44,891	43,355	44,082	24	24	0	0	0	0	0	71	63	0,9	0,6	-
11.05.2025	0,453	49,234	50,02	48,117	49,105	24	24	0	0	0	0	0	71	63	0,9	0,6	-
12.05.2025	0,447	49,547	50,285	48,422	49,355	24	24	0	0	0	0	0	72	64	0,9	0,6	-
13.05.2025	0,438	52,418	53,355	51,223	52,348	24	24	0	0	0	0	0	72	64	0,9	0,6	-
14.05.2025	0,48	67,59	68,715	66,035	67,363	24	24	0	0	0	0	0	72	66	0,9	0,6	-
15.05.2025	0,389	62,914	64,32	61,461	63,023	24	24	0	0	0	0	0	72	67	0,9	0,6	-
16.05.2025	0,403	78,41	80,043	76,582	78,371	24	24	0	0	0	0	0	73	68	0,9	0,6	-
17.05.2025	0,392	86,227	87,73	84,219	85,875	24	24	0	0	0	0	0	73	69	0,9	0,6	-
18.05.2025	0,359	88,605	89,961	86,543	88,027	24	24	0	0	0	0	0	73	69	0,9	0,6	-
19.05.2025	0,332	98,754	100,371	96,453	98,191	24	24	0	0	0	0	16	72	70	0,9	0,6	-
20.05.2025	0,343	109,57	111,445	107,008	108,992	24	24	0	0	0	0	0	73	70	0,9	0,6	-
21.05.2025	0,329	117,199	119,012	114,457	116,379	24	24	0	0	0	0	0	73	70	0,9	0,6	-
22.05.2025	0,337	129,559	131,719	126,52	128,777	23,99	23,99	0	0	0	0	16	73	71	0,9	0,6	-
23.05.2025	0,314	128,246	130,227	125,234	127,309	24	24	0	0	0	0	16	73	71	0,9	0,6	-
Итого:	14,044	1816,2	1838,654	1774,451	1802,969	719,99	719,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,078																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1144,63	35061,008	34787,965	34238,309	34476,484	30780,22	0
23.05.2025	1158,674	36877,207	36626,617	36012,758	36279,453	31500,2	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:54:43