

#142423#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК
Летний проезд 25, Калининград (жилье)
3300
7688
ТЭСМА-106
1230001
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,441	26,332	26,371	25,758	26,004	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
25.06.2025	0,425	25,699	25,75	25,145	25,383	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
26.06.2025	0,442	26,227	26,273	25,656	25,906	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
27.06.2025	0,411	24,918	24,977	24,383	24,625	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
28.06.2025	0,444	26,176	26,223	25,602	25,859	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
29.06.2025	0,432	25,551	25,625	24,992	25,262	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
30.06.2025	0,447	26,371	26,449	25,797	26,078	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
01.07.2025	0,409	24,688	24,727	24,156	24,379	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
02.07.2025	0,44	26,078	26,133	25,508	25,77	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
03.07.2025	0,409	24,648	24,688	24,117	24,34	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
04.07.2025	0,413	25,176	25,246	24,629	24,887	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
05.07.2025	0,41	25,387	25,465	24,844	25,109	24	23,99	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
06.07.2025	0,434	25,953	26,043	25,391	25,68	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
07.07.2025	0,398	24,27	24,352	23,746	24,008	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
08.07.2025	0,392	24,027	24,117	23,508	23,773	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
09.07.2025	0,397	24,199	24,273	23,676	23,934	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
10.07.2025	0,397	24,309	24,258	23,785	23,918	23,95	23,94	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
11.07.2025	0,413	25,148	25,172	24,605	24,816	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
12.07.2025	0,438	26,109	26,125	25,543	25,762	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
13.07.2025	0,429	25,617	25,648	25,062	25,285	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
14.07.2025	0,404	24,48	24,52	23,949	24,176	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
15.07.2025	0,386	23,742	23,781	23,23	23,445	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
16.07.2025	0,418	25,352	25,383	24,801	25,023	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
17.07.2025	0,407	24,773	24,793	24,238	24,441	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
18.07.2025	0,401	24,449	24,488	23,922	24,145	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
19.07.2025	0,395	24,387	24,434	23,859	24,09	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
20.07.2025	0,385	23,648	23,707	23,137	23,367	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
21.07.2025	0,406	24,559	24,637	24,023	24,289	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
22.07.2025	0,377	23,441	23,504	22,938	23,172	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
23.07.2025	0,39	23,953	24,016	23,434	23,672	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
Итого:	12,39	749,667	751,178	733,434	740,598	719,95	719,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,655																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719,93

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	1165,829	37856,02	37614,906	36969,273	37248,461	32244,19	0
23.07.2025	1178,219	38605,688	38366,082	37702,707	37989,059	32964,13	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 8:07:35