

#145290#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 19.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК
Летний проезд 25, Калининград (жилье)
3300
7688
ТЭСМА-106
1230001
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,414	25,152	25,203	24,609	24,852	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
25.07.2025	0,36	22,73	22,781	22,246	22,453	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
26.07.2025	0,381	23,484	23,531	22,973	23,203	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
27.07.2025	0,402	24,492	24,535	23,965	24,188	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
28.07.2025	0,362	22,578	22,633	22,09	22,309	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
29.07.2025	0,387	23,695	23,758	23,184	23,422	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
30.07.2025	0,398	24,129	24,195	23,605	23,855	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
31.07.2025	0,376	23,207	23,246	22,707	22,918	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
01.08.2025	0,378	23,156	23,215	22,656	22,887	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
02.08.2025	0,375	23,266	23,309	22,766	22,98	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
03.08.2025	0,404	24,426	24,5	23,898	24,156	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
04.08.2025	0,381	23,195	23,254	22,695	22,926	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
05.08.2025	0,36	22,453	22,496	21,969	22,176	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
06.08.2025	0,373	22,941	22,988	22,449	22,664	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
07.08.2025	0,404	24,141	24,172	23,613	23,832	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
08.08.2025	0,388	23,441	23,48	22,938	23,152	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
09.08.2025	0,404	24,254	24,297	23,73	23,957	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
10.08.2025	0,429	25,465	25,508	24,91	25,152	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
11.08.2025	0,383	23,258	23,297	22,758	22,969	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
12.08.2025	0,384	23,254	23,289	22,75	22,961	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
13.08.2025	0,374	22,508	22,531	22,02	22,219	24	24	0	0	0	0	0	70	55	0,9	0,6	-
14.08.2025	0,357	22,871	22,934	22,387	22,609	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
15.08.2025	0,347	21,938	21,996	21,473	21,684	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
16.08.2025	0,372	23,555	23,629	23,051	23,297	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
17.08.2025	0,395	24,23	24,289	23,711	23,949	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
18.08.2025	0,381	23,625	23,668	23,117	23,336	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
19.08.2025	0,375	23,438	23,461	22,941	23,133	24	24	0	0	0	0	0	69	55	0,9	0,6	-
Итого:	10,344	634,882	636,195	621,211	627,239	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,896																

Общее время работы системы, ч648

Период нормальной работы системы, ч648

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1178,219	38605,688	38366,082	37702,707	37989,059	32964,13	0
19.08.2025	1188,563	39240,57	39002,277	38323,918	38616,297	33612,13	0

Подпись абонента_____

Представитель теплоснабжения_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 10:26:18