

# #16315#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Балгийский Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя Летний проезд 25, Калининград (жилье)  
Номер абонента 3300  
Порядковый номер 7688  
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106  
Заводской номер 1230001  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,404	16,625	16,515	16,298	16,36	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0,9	0,6	-
25.09.2022	0,391	16,153	16,045	15,834	15,894	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0,9	0,6	-
26.09.2022	0,423	17,214	17,093	16,874	16,936	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0,9	0,6	-
27.09.2022	0,394	16,471	16,372	16,146	16,219	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0,9	0,6	-
28.09.2022	0,427	17,214	17,112	16,874	16,955	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0,9	0,6	-
29.09.2022	0,41	16,798	16,706	16,467	16,551	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0,9	0,6	-
30.09.2022	0,418	17,295	17,21	16,957	17,051	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0,9	0,6	-
01.10.2022	0,376	16,028	15,943	15,715	15,791	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0,9	0,6	-
02.10.2022	0,418	17,064	16,963	16,729	16,808	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0,9	0,6	-
03.10.2022	0,404	16,604	16,513	16,275	16,358	24	24	0	0	0	0	0	66	45	0,9	0,6	-
04.10.2022	0,553	19,809	19,678	19,408	19,514	24	24	0	0	0	0	0	67	43	0,9	0,6	-
Итого:	4,618	187,275	186,15	183,577	184,437	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,971																

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	304,349	9784,266	9691,629	9558,246	9601,58	8169,98	0
04.10.2022	308,967	9971,54	9877,778	9741,823	9786,016	8433,98	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:51:24