

#16283#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 35, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 2737
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33978
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2021	2,642	101,97	102,79	24	0	73,8	50,7	8,2
25.02.2021	2,498	99,77	100,62	24	0	73	50,6	10,7
26.02.2021	2,676	106,83	108,1	24	0	73	50,8	4,9
27.02.2021	2,856	111,09	112,66	24	0	73,4	50,9	3,2
28.02.2021	3,289	135,96	138	24	0	73,5	51,7	3
01.03.2021	3,098	121,01	122,77	24	0	74,2	51,6	2,5
02.03.2021	2,992	117,54	119,26	24	0	73,8	51,4	3,2
03.03.2021	3,14	110,54	112,15	24	0	76,6	51,6	1,3
04.03.2021	3,317	123,18	124,85	24	0	76	52,2	1,3
05.03.2021	3,466	118,51	120,2	24	0	78,6	53,1	-0,7
06.03.2021	3,307	115,82	117,5	24	0	77,6	52,7	1,4
07.03.2021	3,311	119,53	121,01	24	0	76,6	52,3	1,7
08.03.2021	3,772	134,45	136,2	24	0	78,2	53,7	0
09.03.2021	3,628	115,44	117,01	24	0	80,6	53,2	-1,7
10.03.2021	3,559	115,18	116,73	24	0	80	53,1	-0,7
11.03.2021	3,561	116,72	118,31	24	0	79,9	53,3	-0,8
12.03.2021	2,861	104,23	105,47	24	0	75,3	51	4,6
13.03.2021	2,925	112,71	114,22	24	0	74,1	51,2	4,9
14.03.2021	3,155	125,4	127,29	24	0	74	51,5	3,7
15.03.2021	2,856	107,42	108,95	24	0	74,1	50,8	3,2
16.03.2021	3,009	113,04	114,58	24	0	74,7	51,1	2,5
17.03.2021	3,061	113,85	115,35	24	0	75	51,3	1,6
18.03.2021	3,232	121,49	123,41	24	0	75,3	52	1
19.03.2021	3,428	120,4	122,42	24	0	77,6	52,9	-1,1
20.03.2021	3,508	119,3	121,27	24	0	78,8	53,2	-1,1
21.03.2021	3,341	114,45	116,3	24	0	78	52,4	1,8
22.03.2021	2,923	102,98	104,59	24	0	76,4	51,5	2,6
23.03.2021	2,672	96,8	98,23	24	0	75	50,7	-
Итого:	88,083	3215,61	3260,24	672	0	0	0	0
Гкал	75,751							

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2021	9900,146	321604,45	327902,56	114498,59
23.03.2021	9988,229	324820,06	331162,8	115170,59

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 16:18:23