

#75866#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 35, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 2737
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33978
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2024	2,637	76,39	78,03	24	0	75,1	45,2	-
25.02.2024	2,83	83,19	85,12	24	0	75,2	45,8	-
26.02.2024	2,529	71,89	73,54	24	64	75	44,8	-
27.02.2024	2,524	69,64	71,24	24	64	75	43,9	-
28.02.2024	2,59	73,74	75,48	24	64	75	44,6	-
29.02.2024	2,83	84,38	86,31	24	0	75	46,1	-
01.03.2024	2,483	68,09	69,73	24	0	75,2	43,8	-
02.03.2024	2,575	70,75	72,45	24	64	75	43,7	-
03.03.2024	2,685	74,4	76,18	24	64	75,1	44,1	-
04.03.2024	2,854	86,65	88,69	24	0	75,1	46,5	-
05.03.2024	2,975	92,23	94,48	24	64	75,3	47,5	-
06.03.2024	3,055	97,65	99,99	24	64	75,1	47,8	-
07.03.2024	3,133	105,18	107,81	24	64	75,6	49,4	-
08.03.2024	3,18	106,32	108,85	24	64	75,6	49,6	-
09.03.2024	3,208	104,92	107,39	24	64	76,6	50,2	-
10.03.2024	3,425	111,87	114,53	24	64	76,2	49,6	-
11.03.2024	3,101	101,89	104,39	24	64	75,2	48,5	-
12.03.2024	2,991	94,25	96,5	24	64	75,1	47,8	-
13.03.2024	2,728	78,97	80,87	24	0	75,2	45,5	-
14.03.2024	2,667	74,3	76,16	24	64	75,2	44,3	-
15.03.2024	2,476	67,69	69,34	24	0	74,9	43,5	-
16.03.2024	2,478	67,89	69,56	24	0	74,9	43,6	-
17.03.2024	3,235	110,41	113,21	24	0	75	49,2	-
18.03.2024	3,032	99,28	101,77	24	64	75,4	49,1	-
19.03.2024	2,938	90,33	92,58	24	0	75,2	47,2	-
20.03.2024	2,936	88,35	90,62	24	64	75,2	46,4	-
21.03.2024	2,709	75,84	77,76	24	64	75,5	44,8	-
22.03.2024	2,639	74,33	76,26	24	64	75,2	44,8	-
23.03.2024	2,569	72,71	74,63	24	64	75	44,6	-
Итого:	82,012	2473,53	2533,47	696	0	0	0	0
Гкал	70,53							

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2024	11869,856	422530,2	429258,18	139415,51
23.03.2024	11951,868	425003,73	431791,65	140111,48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:41:09