

#121394#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтийский Дом, ООО, УК

Летний проезд 35, Калининград

3300

2737

SKM-01

33978

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	3,062	146,22	143,12	24	0	76,7	57,9	-
25.02.2025	3,103	132,78	129,57	24	0	79,2	58,4	-
26.02.2025	2,948	130,69	127,63	24	64	79,1	58,6	-
27.02.2025	2,797	125,24	122,63	24	0	78,4	57,9	-
28.02.2025	2,999	150,78	147,44	24	64	76,3	58	-
01.03.2025	3,256	169,6	164,95	24	64	76,1	58,7	-
02.03.2025	3,233	169,23	165,22	24	64	76,4	59	-
03.03.2025	2,963	151,28	147,37	24	64	76,2	58,2	-
04.03.2025	2,803	143,79	139,96	24	0	76,2	58	-
05.03.2025	2,397	125,09	121,74	24	64	76,3	58,2	-
06.03.2025	2,367	130,98	127,38	24	0	76,1	58,3	-
07.03.2025	2,497	134,61	130,59	24	64	76,1	58,9	-
08.03.2025	2,412	126,37	122,75	24	128	76,1	58,6	-
09.03.2025	2,413	136,51	132,7	24	64	76,2	59,3	-
10.03.2025	2,168	126,12	122,2	24	0	76,2	59,6	-
11.03.2025	2,831	153,39	149,39	24	64	76,2	58,8	-
12.03.2025	2,707	145,63	141,28	24	64	76,4	59	-
13.03.2025	2,854	152,95	148,25	24	64	76,3	59	-
14.03.2025	3,129	173,57	168,29	24	64	76,4	59,8	-
15.03.2025	3,27	190,26	184,4	24	64	76,3	60,8	-
16.03.2025	3,379	199,07	192,79	24	64	76,3	61,2	-
17.03.2025	3,274	184,02	178,26	24	64	76,5	60,4	-
18.03.2025	3,088	177	170,83	24	64	76,3	60,5	-
19.03.2025	2,963	172,28	167,12	24	64	76,3	60,4	-
20.03.2025	2,73	165,64	160,17	24	64	76,3	61	-
21.03.2025	2,458	150,37	144,93	24	64	76,1	60,6	-
22.03.2025	2,579	160,11	154,52	24	64	76,3	61,1	-
23.03.2025	2,541	182,12	175,22	24	64	74,6	60,4	-
Итого:	79,221	4305,7	4180,7	672	0	0	0	0
Гкал	68,13							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2025	12525,507	444252,14	451323,28	148188,04
23.03.2025	12604,728	448557,84	455503,98	148860

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 14:48:19