

#16272#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 35, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 2737
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33978
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	0,726	79,56	77,92	24	0	73,6	65,9	-
25.04.2023	0,809	88,45	86,6	24	0	73,5	65,8	-
26.04.2023	0,753	82,5	80,7	24	64	73,4	65,8	-
27.04.2023	0,767	84,12	82,29	24	0	73,4	65,7	-
28.04.2023	0,76	84,32	82,51	24	0	73,5	65,9	-
29.04.2023	0,774	86,44	84,58	24	0	73,5	66	-
30.04.2023	0,792	88,17	86,33	24	0	73,4	65,9	-
01.05.2023	0,92	98,5	96,54	24	0	73,4	65,6	-
02.05.2023	0,823	88,83	87,02	24	0	73,5	65,8	-
03.05.2023	0,797	86,18	84,45	24	0	73,6	65,9	-
04.05.2023	0,748	82,73	81,08	24	0	73,4	65,8	-
05.05.2023	0,723	80,42	78,83	24	0	73,5	65,9	-
06.05.2023	0,785	87,67	86,05	24	0	73,5	66	-
07.05.2023	0,807	89,42	87,83	24	0	73,7	66,2	-
08.05.2023	0,727	83,65	82,14	24	0	73,3	66	-
09.05.2023	0,833	95,44	93,85	24	0	73,5	66,2	-
10.05.2023	0,725	84,07	82,67	24	0	73,8	66,6	-
11.05.2023	0,712	84,33	82,88	24	128	73,7	66,6	-
12.05.2023	0,718	86,64	85,05	24	0	73,7	66,7	-
13.05.2023	0,713	88,21	86,58	24	0	73,5	66,7	-
14.05.2023	0,769	94,95	93,28	24	0	73,6	66,8	-
15.05.2023	0,716	90,64	89,04	24	0	73,9	67,2	-
16.05.2023	0,702	91,49	89,82	23,97	128	73,5	67	-
17.05.2023	0,714	93,93	92,21	24	0	73,4	67	-
18.05.2023	0,699	92,93	91,21	24	0	73,6	67,3	-
19.05.2023	0,66	90,79	89,13	24	0	73,6	67,5	-
20.05.2023	0,65	92,89	91,21	24	0	73,5	67,6	-
21.05.2023	0,711	99,86	98,09	24	0	73,5	67,6	-
22.05.2023	0,688	99,67	97,93	24	0	73,8	68	-
23.05.2023	0,646	96	94,35	24	0	73,9	68,2	-
Итого:	22,367	2672,8	2622,17	719,97	0	0	0	0
Гкал	19,235							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,97

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2023	11383,808	388747,92	395278,61	133182,77
23.05.2023	11406,175	391420,72	397900,78	133902,74

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 12:44:20