

#90717#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 35, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 2737
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33978
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2024	0,644	25,86	25,66	24	128	72,4	51,7	-
25.06.2024	0,647	26,44	26,3	24	128	72,3	51,8	-
26.06.2024	0,636	25,89	25,83	24	0	72,1	51,8	-
27.06.2024	0,61	24,15	24,12	24	0	72,6	51,8	-
28.06.2024	0,564	22,87	22,88	24	0	72,4	52	-
29.06.2024	0,555	22,91	22,94	24	64	72	51,9	-
30.06.2024	0,574	23,53	23,6	24	64	72	51,8	-
01.07.2024	0,553	22,25	22,32	24	0	72,4	51,8	-
02.07.2024	0,613	24,63	24,76	24	0	72,1	51,5	-
03.07.2024	0,596	23,64	23,78	24	64	72,2	51,3	-
04.07.2024	0,603	23,87	24,03	24	0	72,2	51,2	-
05.07.2024	0,607	23,92	24,09	24	64	72,4	51,2	-
06.07.2024	0,548	22,18	22,34	24	0	72,2	51,7	-
07.07.2024	0,626	25,11	25,33	24	0	72,2	51,6	-
08.07.2024	0,586	24,03	24,24	24	0	72,2	51,9	-
09.07.2024	0,571	23,83	24,04	24	0	72,1	52,3	-
10.07.2024	0,568	23,72	23,95	24	0	72,4	52,5	-
11.07.2024	0,597	25,18	25,45	24	0	72,2	52,5	-
12.07.2024	0,555	23,58	23,82	24	64	72,2	52,6	-
13.07.2024	0,508	21,86	22,07	24	0	72,1	52,8	-
14.07.2024	0,537	22,88	23,11	24	0	72,1	52,6	-
15.07.2024	0,579	24,29	24,58	24	0	72,4	52,5	-
16.07.2024	0,537	23,05	23,32	24	0	72,1	52,7	-
17.07.2024	0,533	22,38	22,65	24	0	72,1	52,4	-
18.07.2024	0,544	22,66	22,94	24	0	72,1	52,2	-
19.07.2024	0,549	22,97	23,25	24	64	72,1	52,2	-
20.07.2024	0,494	21,09	21,35	24	0	71,9	52,4	-
21.07.2024	0,534	22,59	22,89	24	0	72	52,3	-
22.07.2024	0,546	22,69	23,01	24	0	72,3	52,4	-
23.07.2024	0,541	23,04	23,35	24	0	71,9	52,4	-
Итого:	17,155	707,09	712	720	0	0	0	0
Гкал	14,753							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2024	12059,83	428238,06	435107,24	142319,41
23.07.2024	12076,985	428945,15	435819,24	143039,4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2024 16:06:47