

#16289#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 35, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 2737
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33978
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	0,646	60,49	62,16	24	0	71,4	62,4	-
25.09.2022	0,752	69,72	71,74	24	0	71,4	62,4	-
26.09.2022	0,692	64,32	66,18	24	0	71,2	62,2	-
27.09.2022	0,643	59,28	61	24	0	71,3	62,3	-
28.09.2022	0,628	58,07	59,78	24	0	71,4	62,4	-
29.09.2022	0,66	61,22	63,06	24	0	71,4	62,4	-
30.09.2022	0,642	61,27	63,1	24	0	70,9	62,1	-
01.10.2022	0,632	58,36	60,14	24	0	71,3	62,2	-
02.10.2022	0,755	70,51	72,79	24	0	71,2	62,2	-
03.10.2022	0,635	58,84	60,7	24	0	71,3	62,3	-
04.10.2022	1,386	78,42	81,15	24	0	71,6	56,9	-
Итого:	8,071	700,5	721,8	264	0	0	0	0
Гкал	6,941							

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2022	10832,387	363759,65	370316,71	128096,36
04.10.2022	10840,458	364460,15	371038,51	128360,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:32:16