

#283205#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 1840
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31929
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
18.02.2026	4,126	149,5	24	0	86,5	62,7	-
19.02.2026	3,848	143,41	24	0	83	59,8	-
20.02.2026	3,692	133,7	24	0	82,4	58,6	-
21.02.2026	3,795	142,74	24	0	81,8	58,8	-
22.02.2026	3,286	125,4	24	0	78,1	55	-
23.02.2026	3,359	133,92	24	0	77,2	55,1	-
24.02.2026	3,336	140,57	24	0	76,7	55,8	-
25.02.2026	3,463	141,97	24	0	78,2	57	-
26.02.2026	3,373	141	24	0	77,3	56,2	-
27.02.2026	2,852	113,08	24	0	75,2	52,9	-
28.02.2026	2,648	100,43	24	0	75,4	52	-
01.03.2026	2,729	104,99	24	0	75,4	51,8	-
02.03.2026	2,816	109,18	24	0	75,5	52,6	-
03.03.2026	2,651	99,81	24	0	75,4	52	-
04.03.2026	2,967	116,89	24	0	75,4	53	-
05.03.2026	2,995	124,28	24	0	75,4	54,1	-
06.03.2026	2,854	117,91	24	0	75,5	53,8	-
07.03.2026	2,668	104,37	24	0	75,5	52,8	-
08.03.2026	2,458	90,66	24	0	75,4	51,3	-
09.03.2026	2,33	85,12	24	0	75,4	50,7	-
10.03.2026	2,259	81,96	24	0	75,3	50,4	-
11.03.2026	2,224	80,12	24	0	75,4	50,2	-
12.03.2026	2,23	80,56	24	0	75,3	50,2	-
13.03.2026	2,252	80,06	24	0	75,4	49,9	-
14.03.2026	2,286	83,49	24	0	75,5	50,6	-
15.03.2026	2,36	88,31	24	0	75,3	50,6	-
16.03.2026	2,452	89,65	24	0	75,6	51	-
17.03.2026	2,506	92,71	24	0	75,4	50,8	-
18.03.2026	2,558	95,41	24	0	75,5	51,4	-
Итого:	83,373	3191,2	696	0	0	0	0
Гкал	71,7						

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
17.02.2026	13251,996	524483,11	174052,55
18.03.2026	13335,369	527674,31	174748,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 20.03.2026 7:08:34