

# #16259#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя Летний проезд 37-39, Калининград  
Номер абонента 3300  
Порядковый номер 1840  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31929  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.03.2023 | 1,267     | 56,56   | 24       | 0      | 74,6   | 53,6   | 9,5         |
| 25.03.2023 | 1,347     | 60,67   | 24       | 0      | 74,5   | 54,1   | 7,8         |
| 26.03.2023 | 1,594     | 74,3    | 24       | 0      | 74,5   | 54,5   | 6           |
| 27.03.2023 | 1,964     | 102,06  | 24       | 0      | 75,5   | 58,4   | 2,1         |
| 28.03.2023 | 2,171     | 109,94  | 24       | 0      | 79     | 61,9   | -1,5        |
| 29.03.2023 | 1,944     | 100,01  | 24       | 0      | 76,2   | 59     | 1,7         |
| 30.03.2023 | 1,429     | 65,92   | 24       | 0      | 74,6   | 54,8   | 7,1         |
| 31.03.2023 | 1,245     | 54,57   | 24       | 0      | 74,6   | 53,6   | 8,9         |
| 01.04.2023 | 1,628     | 75,36   | 24       | 0      | 74,4   | 54,7   | 5,2         |
| 02.04.2023 | 1,841     | 90,6    | 24       | 0      | 74,6   | 56,5   | 3,9         |
| 03.04.2023 | 1,966     | 102,77  | 24       | 0      | 75,5   | 58,6   | 1,7         |
| 04.04.2023 | 2,024     | 109,93  | 24       | 0      | 75,9   | 59,9   | -0,1        |
| 05.04.2023 | 1,946     | 111,39  | 22,55    | 128    | 75,2   | 59,9   | 1           |
| 06.04.2023 | 1,872     | 93,64   | 24       | 0      | 74,9   | 57,3   | 2,3         |
| 07.04.2023 | 1,364     | 62,79   | 24       | 0      | 74,6   | 54,9   | 9,6         |
| 08.04.2023 | 1,183     | 55,6    | 23,99    | 128    | 74,6   | 54,2   | 10,3        |
| 09.04.2023 | 1,338     | 63,54   | 24       | 0      | 74,4   | 54,8   | 8,2         |
| 10.04.2023 | 1,302     | 60,25   | 24       | 0      | 74,5   | 54,7   | 7,9         |
| 11.04.2023 | 1,186     | 54,95   | 24       | 0      | 74,6   | 54,2   | 10          |
| 12.04.2023 | 1,099     | 49,86   | 24       | 0      | 74,4   | 53,5   | 11,3        |
| 13.04.2023 | 1,213     | 58,85   | 24       | 0      | 74,5   | 54,7   | 9,5         |
| 14.04.2023 | 1,115     | 51,47   | 23,99    | 128    | 74,4   | 53,7   | 11          |
| 15.04.2023 | 1,187     | 56,04   | 24       | 0      | 74,4   | 54,3   | 10,4        |
| 16.04.2023 | 1,378     | 62,7    | 24       | 0      | 74,5   | 54     | 6,1         |
| 17.04.2023 | 1,3       | 58,42   | 24       | 0      | 74,6   | 53,6   | 7,2         |
| 18.04.2023 | 1,233     | 55,83   | 24       | 0      | 74,5   | 53,7   | 9,5         |
| 19.04.2023 | 1,263     | 56,33   | 24       | 0      | 74,5   | 53,8   | -           |
| 20.04.2023 | 0,739     | 39,76   | 24       | 0      | 74,4   | 59     | -           |
| 21.04.2023 | 0,492     | 37,75   | 24       | 0      | 73,9   | 63     | -           |
| 22.04.2023 | 0,484     | 37,2    | 24       | 0      | 74,1   | 63,1   | -           |
| 23.04.2023 | 0,562     | 43,01   | 24       | 0      | 74,2   | 63,2   | -           |
| Итого:     | 42,676    | 2112,07 | 742,53   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 36,701    |         |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742,53

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 23.03.2023 | 11717,99  | 412133,38 | 149298,22 |
| 23.04.2023 | 11760,666 | 414245,45 | 150040,76 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 24.04.2023 7:42:08        |