

#126511#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	1840
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31929
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	2,477	169,43	24	0	76,6	62,5	5,5
25.03.2025	2,385	180,29	24	0	76,6	64,2	4,4
26.03.2025	2,497	200,8	24	0	76,6	64,8	6,9
27.03.2025	2,531	204,49	24	0	76,7	65	5,7
28.03.2025	2,072	199,63	24	0	76,9	67,1	8,9
29.03.2025	1,933	200,9	24	0	76,7	67,5	9,9
30.03.2025	2,162	219,91	24	0	76,6	67,6	6,8
31.03.2025	2,222	213,87	24	0	76,6	67,1	5,9
01.04.2025	2,464	222,08	24	0	76,6	66,5	-
02.04.2025	2,063	202,39	24	0	76,7	67,3	-
03.04.2025	1,739	151,16	24	0	76,7	60,2	-
04.04.2025	2,021	178,74	24	0	76,6	66	-
05.04.2025	2,906	233,24	24	0	76,7	65,3	-
06.04.2025	3,296	277,42	23,99	128	76,7	66,3	-
07.04.2025	3,008	256,72	24	0	76,8	66,4	-
08.04.2025	2,67	225,01	24	0	76,7	66	-
09.04.2025	2,704	232,99	24	0	76,8	66,4	-
10.04.2025	2,991	252,12	24	0	76,1	65,6	-
11.04.2025	2,476	225,9	24	0	74,7	64,8	-
12.04.2025	2,334	238,06	24	0	74,7	66	-
13.04.2025	1,961	214,92	24	0	74,7	66,4	-
14.04.2025	1,626	189,85	24	0	74,8	67,2	-
15.04.2025	1,382	196,42	24	0	74,6	68,4	-
16.04.2025	1,606	191,86	24	0	74,6	67	-
17.04.2025	1,079	192,1	23,99	128	74	68,8	-
18.04.2025	0,616	183,19	24	0	73,6	70,8	-
19.04.2025	0,672	187,03	24	0	73,6	70,7	-
20.04.2025	0,674	183,37	24	0	73,7	70,7	-
21.04.2025	0,625	175,77	24	0	73,7	70,8	-
22.04.2025	0,64	184,82	24	0	73,4	70,6	-
23.04.2025	0,659	185,22	24	0	73,7	70,7	-
Итого:	60,491	6369,7	743,98	0	0	0	0
Гкал	52,022						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2025	12673,136	490227,87	166117,56
23.04.2025	12733,627	496597,57	166861,54

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.04.2025 10:36:20