

#84227#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 1840
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31929
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2024	1,503	98,44	24	0	75,8	61,7	4,9
25.04.2024	1,367	86,49	24	0	75,8	61,2	6,4
26.04.2024	1,247	86,99	24	0	75,9	62,2	7,8
27.04.2024	1,09	85,2	24	0	75,7	62,9	12,1
28.04.2024	0,906	84,71	24	0	75,7	65,2	14,6
29.04.2024	0,827	80,36	24	128	75,5	65,6	16,9
30.04.2024	0,707	77,77	23,99	128	75,5	65,9	16,1
01.05.2024	0,632	70,58	24	0	75,3	67,1	-
02.05.2024	0,561	58,38	23,99	128	75	65,3	-
03.05.2024	0,413	69,35	23,99	128	75,5	70,2	-
04.05.2024	0,415	71,3	24	0	74,8	69,6	-
05.05.2024	0,427	70,86	24	0	75,4	70	-
06.05.2024	0,384	63,36	24	128	75,1	69,8	-
07.05.2024	0,381	61,83	24	0	75,2	69,9	-
08.05.2024	0,4	68,07	24	0	75,2	70	-
09.05.2024	0,406	69,43	24	0	75,2	70	-
10.05.2024	0,401	68,83	24	0	75	69,8	-
11.05.2024	0,415	72,23	24	0	75	69,9	-
12.05.2024	0,416	70,56	24	0	75,1	69,9	-
13.05.2024	0,387	65,51	23,99	128	75	69,9	-
14.05.2024	0,383	65,37	24	0	75	69,9	-
15.05.2024	0,388	65,85	24	0	75,2	70	-
16.05.2024	0,385	67,8	24	0	75,1	70,1	-
17.05.2024	0,383	68,4	24	128	75,2	70,3	-
18.05.2024	0,398	72,95	24	0	75,3	70,4	-
19.05.2024	0,412	73,13	24	0	75,1	70,2	-
20.05.2024	0,373	68,74	24	128	75,2	70,5	-
21.05.2024	0,366	68,33	24	0	75,2	70,5	-
22.05.2024	0,357	66,7	24	0	75,3	70,5	-
23.05.2024	0,341	65	24	0	75,1	70,4	-
Итого:	17,071	2162,52	719,96	0	0	0	0
Гкал	14,681						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,96

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2024	12149,5	443837,56	158821,07
23.05.2024	12166,571	446000,08	159541,04

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2024 14:31:02