

#16228#

Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	1840
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31929
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
27.04.2022	0,527	32,96	24	0	73,7	60,2	-
28.04.2022	0,443	27,81	22,9	128	73,8	60,3	-
29.04.2022	0,481	29,72	23,99	128	73,8	60,2	-
30.04.2022	0,486	30	24	0	73,9	60,2	-
01.05.2022	0,496	30,73	24	0	74	60,3	-
02.05.2022	0,511	31,63	24	0	73,9	60,2	-
03.05.2022	0,541	33,82	24	0	73,8	60,3	-
04.05.2022	0,502	31,11	24	0	73,9	60,2	-
05.05.2022	0,498	30,94	24	0	74	60,3	-
06.05.2022	0,503	30,97	24	0	73,9	60,2	-
07.05.2022	0,498	30,96	24	0	73,9	60,2	-
08.05.2022	0,542	33,79	24	0	73,9	60,3	-
09.05.2022	0,495	30,52	24	0	74	60,3	-
10.05.2022	0,579	36,23	24	0	74	60,3	-
11.05.2022	0,518	32,56	23,99	128	73,8	60,3	-
12.05.2022	0,495	30,97	24	0	73,9	60,3	-
13.05.2022	0,448	27,67	24	0	73,9	60,2	-
14.05.2022	0,468	29,07	24	0	73,9	60,3	-
15.05.2022	0,574	37,06	23,99	128	73,9	60,5	-
16.05.2022	0,466	30,06	24	0	73,8	60,6	-
17.05.2022	0,495	31,69	24	0	74,1	60,8	-
18.05.2022	0,474	30,61	24	0	74,1	60,9	-
19.05.2022	0,471	30,55	24	0	74,1	60,9	-
20.05.2022	0,426	27,6	24	0	74	60,9	-
21.05.2022	0,491	31,99	24	0	74,1	61	-
22.05.2022	0,519	34,15	24	0	74,1	61	-
23.05.2022	0,47	30,47	24	0	74,3	61	-
Итого:	13,417	845,64	646,87	0	0	0	0
Гкал	11,539						

Общее время работы системы, ч	648
Период нормальной работы системы, ч	646,87

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
26.04.2022	11350,053	393549,2	141355,83
23.05.2022	11363,47	394394,84	142002,71

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:23:22