

#16246#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 1840
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31929
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2021	0,501	33,37	24	0	74,6	61,8	16
25.05.2021	0,485	32,49	24	0	74,6	61,8	-
26.05.2021	0,482	32,37	24	0	74,5	61,8	-
27.05.2021	0,534	38,26	24	0	73,7	61,6	-
28.05.2021	0,469	35,69	24	0	72,7	61,5	11
29.05.2021	0,483	36,89	24	0	72,7	61,6	12,3
30.05.2021	0,523	39,82	24	0	72,7	61,6	-
31.05.2021	0,482	35,92	24	0	72,9	61,5	16
01.06.2021	0,461	34,68	24	0	72,8	61,5	-
02.06.2021	0,485	36,81	24	0	72,8	61,5	-
03.06.2021	0,467	36,14	24	128	72,5	61,5	15
04.06.2021	0,439	33,88	24	0	72,6	61,6	-
05.06.2021	0,461	35,86	24	0	72,5	61,6	13,4
06.06.2021	0,459	35,57	24	0	72,7	61,7	22
07.06.2021	0,453	35,09	24	0	72,8	61,8	-
08.06.2021	0,4	31,16	24	0	72,8	61,9	18,8
09.06.2021	0,441	34,65	24	0	72,8	61,9	21
10.06.2021	0,448	35,48	24	0	72,7	62	-
11.06.2021	0,432	34,7	24	0	72,6	62	-
12.06.2021	0,426	33,58	24	0	72,7	62	-
13.06.2021	0,454	36,45	24	0	72,6	61,9	-
14.06.2021	0,429	34,43	24	0	72,6	61,9	-
15.06.2021	0,424	33,74	24	0	72,7	62	-
16.06.2021	0,441	34,98	24	0	72,9	62	-
17.06.2021	0,423	33,27	24	0	72,8	62	-
18.06.2021	0,417	32,87	24	0	72,9	62,1	-
19.06.2021	0,364	28,72	24	0	72,9	62,1	-
20.06.2021	0,375	29,87	24	0	72,8	62,1	-
21.06.2021	0,365	28,87	24	0	72,9	62,1	-
22.06.2021	0,364	29,19	23,99	128	72,7	62,1	-
23.06.2021	0,335	26,8	24	0	72,7	62,1	-
Итого:	13,722	1051,6	743,99	0	0	0	0
Гкал	11,801						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2021	10923,865	373460,78	133243,96
23.06.2021	10937,587	374512,38	133987,94

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2021 16:43:55