

#16242#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 1840
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31929
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2023	0,398	37,01	24	0	74,4	65,4	-
25.05.2023	0,415	40,87	24	0	74,2	65,5	-
26.05.2023	0,396	40,04	24	0	74	65,5	-
27.05.2023	0,418	42,39	24	0	74,1	65,6	-
28.05.2023	0,462	47,27	24	0	74,1	65,7	-
29.05.2023	0,416	42,58	24	0	74,2	65,8	-
30.05.2023	0,379	38,95	24	0	74,2	65,8	-
31.05.2023	0,409	42,28	24	0	74,3	66	-
01.06.2023	0,41	42,98	24	0	74,2	66	-
02.06.2023	0,394	41,07	24	0	74,2	66	-
03.06.2023	0,423	44,79	24	0	74,3	66,1	-
04.06.2023	0,459	48,59	24	0	74,1	66	-
05.06.2023	0,393	41,05	24	0	74,2	66,1	-
06.06.2023	0,405	42,44	24	0	74,6	66,3	-
07.06.2023	0,394	42,15	24	0	74,2	66,2	-
08.06.2023	0,396	41,3	24	0	75,1	66,7	-
09.06.2023	0,362	39,18	24	0	74,2	66,3	-
10.06.2023	0,353	38,62	24	0	74,4	66,4	-
11.06.2023	0,399	44,5	24	0	74,1	66,4	-
12.06.2023	0,396	43,91	24	0	74,2	66,4	-
13.06.2023	0,367	39,97	24	0	74,3	66,5	-
14.06.2023	0,379	42,07	24	0	74,6	66,7	-
15.06.2023	0,38	42,61	24	0	74,4	66,7	-
16.06.2023	0,349	39,74	24	0	74,3	66,7	-
17.06.2023	0,376	43,75	24	0	74,2	66,7	-
18.06.2023	0,386	45,6	24	0	74,1	66,7	-
19.06.2023	0,36	41,66	24	0	74,4	66,9	-
20.06.2023	0,361	41,87	24	0	74,5	67	-
21.06.2023	0,358	42,22	24	0	74,4	67	-
22.06.2023	0,319	37,66	24	0	74,3	67	-
23.06.2023	0,322	38,56	24	0	74,3	67	-
Итого:	12,034	1297,68	744	0	0	0	0
Гкал	10,349						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2023	11774,909	415415,95	150760,72
23.06.2023	11786,943	416713,63	151504,72

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.06.2023 7:53:30