

#88445#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 1840
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31929
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2024	0,348	64,42	24	0	75,5	70,8	-
25.05.2024	0,338	65,06	24	0	75,4	70,8	-
26.05.2024	0,375	70,94	24	0	75,7	71	-
27.05.2024	0,345	65,66	24	0	75,5	70,9	-
28.05.2024	0,342	66,59	24	0	75,3	70,7	-
29.05.2024	0,327	62,44	24	0	75,2	70,6	-
30.05.2024	0,331	65,45	24	0	75,2	70,7	-
31.05.2024	0,332	65,6	24	0	75,2	70,8	-
01.06.2024	0,336	68,29	24	0	75,1	70,7	-
02.06.2024	0,351	70,16	24	0	75,1	70,7	-
03.06.2024	0,336	67,34	24	128	75,1	70,6	-
04.06.2024	0,314	60,59	24	0	75,4	70,8	-
05.06.2024	0,082	18,92	24	0	55,5	58,6	-
06.06.2024	0	4,21	24	0	29,6	35,2	-
07.06.2024	0,018	5,3	24	0	29	26,2	-
08.06.2024	0,015	5,83	24	0	26,4	24,2	-
09.06.2024	0,012	5,32	24	0	25,1	23,2	-
10.06.2024	0,01	4,92	24	0	23,9	22,2	-
11.06.2024	0,004	4,72	24	0	22,6	22	-
12.06.2024	0,007	5,3	24	0	22,6	21,6	-
13.06.2024	0,004	4,96	24	0	22,2	21,6	-
14.06.2024	0	5,05	24	0	21,3	22	-
15.06.2024	0,002	5,46	24	0	21,2	21,1	-
16.06.2024	0	5,1	23,99	128	20,8	21	-
17.06.2024	0	4,79	24	0	21	21,3	-
18.06.2024	0,089	18,97	24	0	28,4	27,4	-
19.06.2024	0,376	79,59	24	0	73,5	69,4	-
20.06.2024	0,376	80,21	24	0	73,3	69,2	-
21.06.2024	0,35	77,08	24	0	73,1	69,2	-
22.06.2024	0,378	85,38	24	0	73	69,1	-
23.06.2024	0,408	89,72	24	0	73,2	69,2	-
Итого:	6,206	1303,37	743,99	0	0	0	0
Гкал	5,337						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2024	12166,571	446000,08	159541,04
23.06.2024	12172,777	447303,45	160285,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2024 11:36:47