

#16241#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 1840
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31929
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2023	0,334	40,45	24	0	74,3	67	-
25.06.2023	0,363	43,69	24	0	74,5	67,2	-
26.06.2023	0,33	39,8	24	0	74,3	67,1	-
27.06.2023	0,316	38,34	24	0	74,3	67,1	-
28.06.2023	0,085	14,42	24	0	55,3	58,9	-
29.06.2023	0	4,15	24	0	31	39,1	-
30.06.2023	0,008	4,99	24	0	27,1	27,8	-
01.07.2023	0,014	5,41	24	0	27,2	25,1	-
02.07.2023	0,011	5,37	24	0	26,2	24,4	-
03.07.2023	0,005	4,64	24	0	25,2	25,7	-
04.07.2023	0	4,33	24	0	24,1	26,4	-
05.07.2023	0	3,81	24	0	23,5	25,4	-
06.07.2023	0	4,22	24	0	22,8	23,7	-
07.07.2023	0	4,42	24	0	22,4	23	-
08.07.2023	0	4,62	24	0	22,2	22,7	-
09.07.2023	0	4,76	24	0	22,5	22,7	-
10.07.2023	0,132	25,29	24	0	32,4	31,3	-
11.07.2023	0,347	42,25	24	128	74,2	67,1	-
12.07.2023	0,334	41,7	24	0	74	67,1	-
13.07.2023	0,317	38,72	24	0	74,3	67,2	-
14.07.2023	0,323	39,4	24	0	74,5	67,4	-
15.07.2023	0,308	37,78	23,99	128	74,4	67,4	-
16.07.2023	0,328	40,9	24	128	74,2	67,3	-
17.07.2023	0,323	40,81	23,99	128	74,2	67,3	-
18.07.2023	0,316	39,94	24	0	74,2	67,3	-
19.07.2023	0,318	40,41	24	0	74,2	67,3	-
20.07.2023	0,334	42,62	24	0	74,2	67,4	-
21.07.2023	0,318	40,31	24	0	74,3	67,5	-
22.07.2023	0,339	43,8	24	0	74,4	67,6	-
23.07.2023	0,344	44,97	24	0	74,2	67,5	-
Итого:	5,847	786,32	719,98	0	0	0	0
Гкал	5,028						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.06.2023	11786,943	416713,63	151504,72
23.07.2023	11792,79	417499,95	152224,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.07.2023 8:54:27