

#16230#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	1840
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31929
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2022	0,376	27,75	24	0	72,1	60,6	-
25.07.2022	0,35	25,75	24	0	71,9	60,5	-
26.07.2022	0,348	25,23	24	0	72,2	60,6	-
27.07.2022	0,359	26,69	23,99	128	71,8	60,5	-
28.07.2022	0,357	26,87	24	0	71,7	60,5	-
29.07.2022	0,355	26,34	23,99	128	71,9	60,5	-
30.07.2022	0,359	26,5	24	0	72	60,5	-
31.07.2022	0,39	29,52	24	0	71,8	60,5	-
01.08.2022	0,38	27,82	24	0	72,1	60,6	-
02.08.2022	0,382	28,52	23,99	128	72	60,5	-
03.08.2022	0,383	27,8	23,99	128	72,2	60,5	-
04.08.2022	0,344	25,23	24	0	72,2	60,6	-
05.08.2022	0,359	26,5	24	0	71,9	60,5	-
06.08.2022	0,341	25,2	24	0	71,9	60,5	-
07.08.2022	0,373	27,98	24	0	71,8	60,5	-
08.08.2022	0,371	27,8	24	0	71,6	60,3	-
09.08.2022	0,35	25,25	24	128	72,1	60,5	-
10.08.2022	0,368	27,54	24	0	72	60,5	-
11.08.2022	0,365	26,01	24	0	72,4	60,5	-
12.08.2022	0,338	24,02	24	0	72,4	60,5	-
13.08.2022	0,348	25,05	24	0	72,3	60,6	-
14.08.2022	0,362	26,91	24	0	72	60,5	-
15.08.2022	0,348	25,51	24	0	72,1	60,5	-
16.08.2022	0,322	23,11	24	0	72,3	60,6	-
17.08.2022	0,326	23,93	24	0	72,2	60,7	-
18.08.2022	0,342	25,5	24	0	71,9	60,6	-
19.08.2022	0,276	20,97	24	0	71,7	60,6	-
20.08.2022	0,296	22,79	24	0	71,6	60,6	-
21.08.2022	0,312	23,9	24	0	71,6	60,6	-
22.08.2022	0,308	23,7	24	0	71,6	60,6	-
23.08.2022	0,322	24,34	24	0	71,8	60,7	-
Итого:	10,81	800,03	743,96	0	0	0	0
Гкал	9,297						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,96

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2022	11383,062	395859,95	143466,31
23.08.2022	11393,872	396659,98	144210,29

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 17:40:01