

#16250#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента 3300
Порядковый номер 1840
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31929
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2021	0,397	32,15	24	128	72,6	62,1	-
25.08.2021	0,409	33,54	24	0	72,7	62,2	-
26.08.2021	0,41	33,06	24	0	72,7	62	-
27.08.2021	0,383	30,49	24	0	72,6	61,9	-
28.08.2021	0,415	32,77	24	0	72,9	62,1	-
29.08.2021	0,433	34,98	24	0	72,7	62	-
30.08.2021	0,41	32,93	24	0	72,6	61,9	-
31.08.2021	0,425	34	24	0	72,8	62	-
01.09.2021	0,418	33,73	24	0	72,8	62	-
02.09.2021	0,417	33,2	24	0	72,8	62	-
03.09.2021	0,506	38,12	24	0	72,9	61,9	-
04.09.2021	0,442	36,3	24	0	72,2	62,7	-
05.09.2021	0,482	37,94	24	0	72,9	61,9	-
06.09.2021	0,444	34,78	24	0	72,7	61,9	-
07.09.2021	0,398	29,37	24	0	72,2	61	-
08.09.2021	0,447	28,62	23,99	128	72,8	59,7	-
09.09.2021	0,407	26,32	24	0	72,6	59,8	-
10.09.2021	0,414	26,81	24	0	72,7	59,8	-
11.09.2021	0,409	26,35	24	0	72,8	59,8	-
12.09.2021	0,448	28,84	24	0	72,9	59,8	-
13.09.2021	0,39	25,44	24	0	72,7	59,9	-
14.09.2021	0,414	26,78	24	0	72,8	59,9	-
15.09.2021	0,432	27,67	24	0	72,8	59,8	-
16.09.2021	0,426	27,66	24	0	72,6	59,8	-
17.09.2021	0,419	27,3	23,99	128	72,6	59,8	-
18.09.2021	0,44	28,44	24	0	72,6	59,7	-
19.09.2021	0,519	33,7	24	0	72,6	59,7	-
20.09.2021	0,451	29	24	0	72,8	59,7	-
21.09.2021	0,446	28,73	24	0	72,7	59,7	-
22.09.2021	0,285	64,91	24	0	53,9	48,4	-
23.09.2021	0,487	33,08	24	0	71,4	59,2	-
Итого:	13,223	997,01	743,98	0	0	0	0
Гкал	11,372						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2021	10954,214	375911,06	135451,91
23.09.2021	10967,437	376908,07	136195,89

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.09.2021 19:44:06