

#35284#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	1840
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31929
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2023	0,318	43,23	24	0	74,5	68	-
25.08.2023	0,303	40,94	24	0	74,6	68,1	-
26.08.2023	0,321	43,76	23,99	128	74,5	68,1	-
27.08.2023	0,337	45,44	24	0	74,7	68,2	-
28.08.2023	0,306	41,29	24	0	74,5	68	-
29.08.2023	0,329	44,57	24	0	74,6	68,1	-
30.08.2023	0,333	45,56	24	0	74,6	68,1	-
31.08.2023	0,34	45,73	24	0	74,4	68	-
01.09.2023	0,342	47,09	24	0	74,3	68	-
02.09.2023	0,354	48,38	24	0	74,6	68,2	-
03.09.2023	0,375	50,07	24	0	74,4	68	-
04.09.2023	0,36	51,15	24	0	73,7	67,6	-
05.09.2023	0,338	44,79	24	0	74,9	68,3	-
06.09.2023	0,353	48,22	24	0	74,5	68,1	-
07.09.2023	0,353	48,54	24	0	74,4	68,1	-
08.09.2023	0,315	42,63	24	0	74,6	68,1	-
09.09.2023	0,324	45,24	24	0	74,2	67,9	-
10.09.2023	0,344	47,84	24	0	74,3	68	-
11.09.2023	0,31	42,96	24	0	74,1	67,8	-
12.09.2023	0,337	47,06	24	0	74,2	67,9	-
13.09.2023	0,325	44,72	24	0	74,4	68	-
14.09.2023	0,313	43,37	24	0	74,1	67,9	-
15.09.2023	0,319	44,67	24	0	74	67,8	-
16.09.2023	0,344	46,95	24	0	74,2	67,9	-
17.09.2023	0,394	53,72	24	0	74,4	68	-
18.09.2023	0,333	46,01	24	0	74,2	67,8	-
19.09.2023	0,352	48,1	24	0	74,2	67,9	-
20.09.2023	0,339	46,82	24	0	74	67,7	-
21.09.2023	0,34	47,21	24	0	74,3	67,9	-
22.09.2023	0,336	47,14	24	0	74,2	67,9	-
23.09.2023	0,355	48,63	24	0	74,6	68,2	-
Итого:	10,442	1431,83	743,99	0	0	0	0
Гкал	8,98						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2023	11803,447	418913,85	152968,67
23.09.2023	11813,889	420345,68	153712,66

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:48:35