

# #16249#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель	Балтийский Дом, ООО, УК
Адрес потребителя	Летний проезд 37-39, Калининград
Номер абонента	3300
Порядковый номер	1840
Тип теплосчётчика	СКМ-01
Заводской номер	31929
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2021	0,456	29,27	24	0	72,7	59,6	-
25.09.2021	0,449	28,92	24	0	72,6	59,6	-
26.09.2021	0,526	33,69	24	0	72,7	59,6	-
27.09.2021	0,444	28,52	24	0	72,8	59,7	-
28.09.2021	0,46	29,64	24	128	72,9	59,8	-
29.09.2021	0,436	28,37	24	0	72,5	60	-
30.09.2021	0,452	29,66	24	0	72,6	59,8	-
Итого:	3,223	208,07	168	0	0	0	0
Гкал	2,772						

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2021	10967,437	376908,07	136195,89
30.09.2021	10970,66	377116,14	136363,89

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:21:02