

# #16261#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя Летний проезд 37-39, Калининград  
Номер абонента 3300  
Порядковый номер 1840  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31929  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	0,42	31,05	24	0	71,8	60,4	-
25.09.2022	0,473	35,13	24	128	72	60,5	-
26.09.2022	0,427	32,16	24	0	71,7	60,4	-
27.09.2022	0,413	30,37	24	0	71,8	60,4	-
28.09.2022	0,398	29,46	24	0	72	60,4	-
29.09.2022	0,423	31,5	24	0	71,9	60,4	-
30.09.2022	0,399	30,5	24	0	71,4	60,2	-
01.10.2022	0,425	31,74	24	0	71,8	60,4	-
02.10.2022	0,49	37,5	23,99	128	71,7	60,4	-
03.10.2022	0,455	33,91	24	0	71,9	60,4	-
04.10.2022	0,719	39,51	24	128	71,9	57,7	-
Итого:	5,042	362,83	263,99	0	0	0	0
Гкал	4,336						

Общее время работы системы, ч 264  
Период нормальной работы системы, ч 263,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2022	11405,008	397495,86	144954,27
04.10.2022	11410,05	397858,69	145218,26

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:32:00