

#118168#



Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 28.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Кошевого 36-40, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 4165	Показания прибора, Гкал 28.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2187,439	2170,202	17.237

Подпись исполнителя



с 01.03.25 не нов.

#118167#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 28.02.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 7100
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4165
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 12.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.02.2025	-	3,243	0	339,451	0	0	335,111	0	0	24	0	524288	0	52,1	42,4	0	0,01	0,16	0
25.02.2025	-	3,6	0	341,441	0	0	336,658	0	0	24	0	524288	0	54,6	43,9	0	0,01	0,01	0
26.02.2025	-	3,574	0	341,321	0	0	336,475	0	0	24	0	524288	0	55	44,4	0	0,01	0,01	0
27.02.2025	-	3,52	0	341,181	0	0	336,334	0	0	24	0	0	0	55	44,5	0	0,01	0	0
28.02.2025	-	3,3	0	339,721	0	0	335,216	0	0	24	0	0	0	53,1	43,3	0	0,01	0	0
Итого:	-	17,237	0	1703,115	0	0	1679,794	0	0	120	0	-	-	53,96	43,7	0	0,01	0,04	0

Общее время работы системы 120 час.

Период нормальной работы системы 120 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.02.2025	2170,202	224056,844	0	0	221133,031	0	0	22949,92	768	5615,4	0
28.02.2025	2187,439	225759,953	0	0	222812,828	0	0	23069,92	912	5615,4	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения