

#16223#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 36-40, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7100
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4165
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,134	0	348,311	0	0	343,976	0	0	24	0	0	0	51,8	42,7	0	0,44	0,39	0	4
25.04.2021	3,081	0	347,231	0	0	343,008	0	0	24	0	0	0	51,2	42,2	0	0,44	0,39	0	3,7
26.04.2021	3,303	0	348,621	0	0	344,127	0	0	24	0	0	0	52,8	43,2	0	0,43	0,38	0	2,9
27.04.2021	3,167	0	348,661	0	0	344,325	0	0	24	0	0	0	51,8	42,6	0	0,43	0,38	0	4,1
28.04.2021	2,944	0	348,301	0	0	344,208	0	0	24	0	0	0	50,3	41,8	0	0,43	0,38	0	6,7
29.04.2021	2,585	0	347,411	0	0	343,742	0	0	24	0	0	2	47,8	40,3	0	0,43	0,38	0	9,3
30.04.2021	0,802	0	132,62	0	0	131,466	0	0	14,9	9,1	0	32774	43,6	35,2	0	0,33	0,31	0	-
Итого:	19,016	0	2221,156	0	0	2194,852	0	0	158,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,016																		

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 158,9

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	3574,743	371032,875	640	640	365983,5	640,899	640,899	33190,28	768	6563,07	0
30.04.2021	3593,759	373254,031	640	640	368178,344	640,899	640,899	33349,18	926,9	6572,17	9,1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
11.05.2021 15:34:21